

Nº de Contrato -

ISIFE - IED - ADE - EPR - 285 - 2022



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Pho: 22109

Nº OBRA: 220911

RDI-03-09

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$ 10 720 84.20

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL.

UBICADA EN MACOYANUI (EL SUFRACIO)
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

BITÁCORA

Fecha de inicio de los trabajos: 05/OCT/2022

Fecha de terminacion de los trabajos: 01/FEB/2023

Numero de semanas de los
trabajos: 120 dias.

Empresa contratada:

ECS EMPRESA CONSULTORIA SUPERVISORA S.A. DE
C.V.

Telefono:

6681380731

6688612883



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ES PATIL DIRECTA
2022 NIVEL BASICA.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA
NETZA HUALICOYOTL

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

250PRO164P

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: MACOYAHUI (EL SURRAGUE)

LOCALIDAD: MACOYAHUI

MUNICIPIO: EL FUENTE.

TIPO DE OBRA:

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
M. SANDRO CASANO MADERO	I.S.I.P.E.	
	Sandro Casano Madero	


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. EDUARDO OSVALDO GALIMONDI	I.S.I.P.E.	
ING. RAFAEL NEYRA	CONTRATISTA	


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220911 N° 01

FECHA 05 Octubre 2022

EN ESTA FECHA SE DIO VISITA AL
PLANTEL EN CONJUNTO EMPRESA CONFE-
TANA, COORDINADOR DE ZONA NORTE Y
SUPERVISOR DE OBRA DE LS.I.F.E.
PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A EJECUTAR
EN BASE A CATALOGO COMPTONOS POR
PARTE DE LS.I.F.E. EN ESCUELA
PRIMARIA NETZANJUCOYOTL, UBIC-
ADA EN LOCALIDAD DE MACOYANUT
(EL SURRAGIO), MUNICIPIO DE EL
FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


Supervisor


Comptona

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220911 N° 02

FECHA 12- Octubre 2022

Se están realizando trabajos en
la Subestación eléctrica de
50 KVA monofásica en 33000 Volts
ya se realizó con los tramites
ante DFE

Se continuará con la instalación de
la Subestación eléctrica.

J. Dawson

Compañía


BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 220911 N° 03

FECHA 29 Nov 2022

Se estan por concluir los trabajos
de la subestacion electrica de
50KVA monofasica en 33000
Volts 240-127 tipo aerea
5

Se terminaron los trabajos
de la subestacion electrica de
50KVA monofasica en 33000 Volts
tipo aerea.


Sepulson


Comarosa