



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

Descripción de la obra

Construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y archivo del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa

En las instalaciones de la Unidad Técnica de Evaluación del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ubicada en Boulevard Pedro Infante No. 2155 poniente, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las **11:00 horas** del día **29 de agosto de 2022**, se llevó a cabo el evento de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022, relativa a la construcción de los niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y archivo del H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Esta reunión tiene por objeto responder las dudas acerca de la visita al sitio de la obra y los aspectos contenidos en la convocatoria, bases de licitación y sus anexos.

El evento es presidido por el **Ing. José Antonio Ríos Rojo**, quien tiene el cargo de Secretario General y Presidente del Comité de Obras del H. Congreso del Estado de Sinaloa, es asistido por el Director Administrativo y el Residente de obra designado.

También participan en el acto el testigo social designado, los servidores públicos del H. Congreso, los licitantes inscritos y observadores, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

El acto dio inicio informando a los presentes el nombre de las personas que manifestaron su interés de participar en el proceso de licitación pública de referencia:

EMPRESAS INSCRITAS	
1	INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA de CV
2	DAVID CARRANZA GARCÍA
3	ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ
4	XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA de CV
5	CONSTRUCCIONES MRM, SA de CV
6	MOPAL CONSTRUCCIONES, SA de CV
7	SOKIAN P+I, SA de CV
8	SEPANEL, SA de CV
9	ANGEL RAÚL MACHADO JIMÉNEZ

Angel Machado Jim. a. Ríos Rojo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

El día de hoy 29 de agosto de 2022, a las 16:00 horas, vence el plazo para que las empresas interesadas en participar en éste proceso de contratación, presenten el escrito de solicitud de inscripción; por lo anterior, el número de empresas participantes podrá incrementarse.

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, hace del conocimiento de los asistentes las siguientes aclaraciones y modificaciones de las bases de licitación y sus anexos, para que éstas sean consideradas por los licitantes en la integración de sus propuestas:

- Aclaración 1.** La fecha de presentación contenida en los formatos para la integración de las propuestas incluidos en el Anexo 8 de las bases de licitación se corrige, por lo que dichos formatos deben referir como fecha de presentación el día 09 de septiembre de 2022, que es la fecha de presentación y apertura de propuestas.
- Aclaración 2.** Se elimina como requisito de presentación las copias de identificaciones oficiales de las personas físicas y morales que presenten propuestas a través de Convenio de participación conjunta referenciado en el Documento DA-9.
En virtud de lo anterior, quienes omitan anexar éstos documentos en el Documento DA-9, no procederá el desechamiento de su proposición.
- Aclaración 3.** Se modifica el Anexo 6. Catálogo de conceptos, por lo que, los licitantes deben presentar su Presupuesto de obra (Documento PE-10), en el documento que se publique el día de hoy.
Las modificaciones solo consisten en una descripción más detallada de las especificaciones, cambio de numeración de cada uno de los conceptos que integran el catálogo, la incorporación de un concepto nuevo con número 103 relativo al suministro y colocación de panel de aluminio (alucobond) incluyendo plano de detalle, así como, la indicación de la especificación particular que le corresponde a cada uno de ellos, de acuerdo al Anexo 5.
Las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes en relación a los conceptos que integran el Anexo 6, se incluyeron en éste anexo.
- Aclaración 4.** Se pone a disposición de todos los licitantes el Anexo 5. Especificaciones generales y particulares de Construcción, las cuales deben tomar en cuenta para la integración de sus propuestas.
- Aclaración 5.** Se pone a disposición de todos los licitantes, archivo digital que contiene todos los planos que conforman el proyecto (extensión dwg).

Los documentos a los que se hace referencia en las Aclaraciones 3, 4 y 5, podrán consultarse en la página oficial del Congreso www.congresosinaloa.gob.mx y Compranet Sinaloa, inmediatamente después de concluir este evento.

Quit. Luis Rojas
P.A.

Angel Machado



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

A continuación, se procedió a dar respuesta a las preguntas recibidas de los licitantes inscritos, en las oficinas de la Dirección Administrativa y el correo electrónico miguel.gastelum@congresosinaloa.mx, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.2 de las bases de licitación:

Licitante: XV Construcciones, SA de CV	
Preguntas	Respuestas
1 Se solicitan los planos en archivo Autocad	En la Aclaración 5, se atiende esta solicitud, poniéndose a disposición de los licitantes el archivo digital del proyecto con extensión dwg.
2 En el concepto TED-17 escalera de emergencia a base de alfardas de canal U de 12" y escalones de angular de 2" x 3/16" con tapa de lámina antiderrapante cal 16. No se cuenta con detalle en los planos proporcionados en la licitación.	Este concepto cambió su número TED-17 por 90, de acuerdo al Anexo 6 (modificado) y el plano solicitado está incluido en el archivo digital del proyecto con extensión dwg.
3 En el concepto TED-18 barandal para escalera de emergencia a base de tubo de 2" y pasamanos de tubo de 1 1/2" y 4 líneas de tubo de 1/2" cal 18. No se cuenta con detalle en los planos proporcionados en la licitación.	Este concepto cambió su número TED-18 por 91, de acuerdo al Anexo 6 (modificado) y el plano está incluido en el archivo digital del proyecto con extensión dwg.
4 En el concepto CUB cubo de elevador hecho a base block de 20x20x40 cms. contrabes de refuerzo de 20x50 cms. concreto 200 kg/cm2. incluye, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, ¿éste será construirá la fosa, planta baja, primer piso, segundo piso y tercer piso? además se solicitan los planos y detalles estructurales para poder cuantificar y presupuestar las trabes con sus armados.	Se aclara que, solo se construirá el cubo de elevador, tal como se especifica en el concepto 102, que es el número de concepto por el que se cambió el concepto CUB, de acuerdo al Anexo 6 (modificado), esto debido a que, en la primera fase de construcción del edificio, ya se ejecutó para la planta baja y el primer nivel.

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including 'Qui A. Luis Lopez' and 'Israel Machado'.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left.]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

5	Para los conceptos PISO-RECINTO-1 suministro y colocación piso recinto marca interceramic 40x40 cms, estilo piedra color gris, pegado con adhesivo porcelánico color gris marca interceramic, boquilla con sellador anti hongo. incluye: instalación, separadores, cortes, desperdicio, acarreo, maniobras, almacenamiento, limpieza gruesa, mano de obra, herramienta y equipo y AZUL-06-1 suministro y colocación azulejo cerámico marca interceramic modelo vermont gray 25 x 50 cms, rectificado acabado esmaltado, estilo mármol color gris, pegado con adhesivo porcelánico color gris marca interceramic, boquilla con sellador anti hongo. incluye: instalación, separadores, cortes, desperdicio, acarreo, maniobras, almacenamiento, limpieza gruesa, mano de obra, herramienta y equipo nos informa el proveedor que dicho piso ya está discontinuado, por lo que se le solicita que nos indiquen otro modelo de piso.	Estos conceptos cambiaron su número PISO-RECINTO-1 y AZUL-06-1, por los números 53 y 56 respectivamente, de acuerdo al Anexo 6 (modificado), por lo que deberán observar las especificaciones que en los mismos se detallan.
---	---	--

Licitante: Arturo Hernández Pérez

Preguntas	Respuestas	
1	No se cuenta en catálogo con un concepto para los trabajos preliminares como la colocación de tapial perimetral. Así como la designación del espacio para los trabajos de habilitado durante el proceso de obra.	Deberá observar lo indicado en el Anexo 5 de especificaciones generales y particulares de construcción, específicamente en el Título IV. NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, que la letra dice: <i>"El CONTRATISTA deberá de colocar letreros de seguridad, tapias de protección, cintas de acordonamiento de áreas indicando "prohibido el paso", "peligro", "hombres trabajando", etc., de acuerdo a los requerimientos del trabajo que esté desempeñando.", por lo que, los letreros de seguridad, tapias perimetrales o de protección, así como cintas de acordonamiento, etc., con el fin de preservar la seguridad de los trabajadores de la construcción y personas externas a ella, deberán ser considerados en sus costos indirectos de obra al momento de realizar su propuesta económica"</i> .
2	Se requiere información para las restricciones en horarios, por cuestión de operatividad del personal que labora en primeros niveles del edificio.	Los horarios serán definidos por EL CONTRATISTA con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos en el tiempo contractual estipulado en las bases de licitación.

Licitante: Ingeniería de Negocios Sostenibles, SA de CV

Preguntas	Respuestas	
1	En el concepto CUB, solicito se desglosen los conceptos y/o actividades que deben incluir dichos cubos para elevadores, ya que	Deberá observar lo indicado en el Anexo 5.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

en la información entregada no se encontró detalle correspondiente a este concepto para poder cotizarlo; solo se habla de 2 piezas, que incluyen contratraveses de 20x50 cm, sin definir sus características particulares y su cantidad. Además, cuestionar si se debe incluir la estructura metálica para el elevador. De ser así, se definan alcances.	Especificaciones generales y particulares de Construcción, especificación E.P. 065.
--	---

Se les recordó a los licitantes que, todos los acuerdos y aclaraciones derivados de éste acto, son parte integral de las bases de licitación y obligan por igual a todos los participantes, siendo ellos los únicos responsables de enterarse del contenido de la presente acta.

Por lo anterior, se les informó a los presentes que los medios de difusión en los que podrán consultar este documento, para efectos de notificación son los siguientes:

- Página oficial www.congresosinaloa.gob.mx.
- Compranet Sinaloa.
- Estrado ubicado frente al checador de personal del H. Congreso, por un término no menor de cinco días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la primera y única Junta de Aclaraciones, siendo las 11:28 horas del día de su inicio, procediendo a firmar los presentes el acta elaborada, por lo que para efectos legales se cierra el acta.

H. Congreso del Estado de Sinaloa	Firmas
Ing. José Antonio Ríos Rojo Secretario General	
Lic. Refugio Álvarez Montaño Director Administrativo	
Dr. Edgar Donato Vega Márquez Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo	P.A.
Lic. Miguel Ángel Gastelum López Secretario Técnico de Dirección Administrativa	
Ing. Joan Andrey Alarcón Iturrios Residente de Obra	
Dr. Rafael Martín Bastidas Adrián Secretario Técnico del Órgano Interno de Control	

Testigo social designado	Firma
Ing. Jesús Armando Castro Caravantes	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

Licitación Pública Nacional No. HCES-SG-OP-LPN-001-2022

Acta de Junta de Aclaraciones

Licitantes inscritos	Firmas
INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, SA de CV Ing. Adalberto Efraín Loaiza Sánchez	
DAVID CARRANZA GARCÍA	No asistió ningún representante
ARTURO HERNÁNDEZ PÉREZ Representado por el mismo	
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA de CV Ing. Ramiro Ibarra Pérez	
CONSTRUCCIONES MRM, SA de CV Ing. Antelmo Ríos Nuñez	
MOPAL CONSTRUCCIONES, SA de CV	No asistió ningún representante
SOKIAN P+I, SA de CV	No asistió ningún representante
SEPANEL, SA de CV	No asistió ningún representante
ANGEL RAÚL MACHADO JIMÉNEZ Representado por el mismo	Angel Machado

Observadores	Firmas
No asistió ningún observador	

Este acto se celebró de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y el numeral 9.2 de las bases de licitación.

Que a Ríos Hoj