



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 038, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-104-2022, DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


**COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, siendo las **15:00 horas** del día **07 del mes de diciembre del año de 2022**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas de la administración pública estatal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa (COEES), servidores públicos, testigo social y licitantes y observadores, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la **convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. 038, Concurso No. OPPU-EST-LP-104-2022**, para realizar los trabajos de la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”**; de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, LOPSRMES; y numerales 52 Bis 5 y 52 Bis 6 de su Reglamento; desarrollándose de la siguiente manera:

Presidió este acto el Subsecretario de Programación y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, y Presidente Suplente del COEES, **Raúl Francisco Montero Zamudio**; asistido por el representante técnico de la Secretaría de Obras Públicas (CONVOCANTE), **Carlos Alberto Caro Corrales**, Subjefe de Departamento, de la CONVOCANTE; y el apoyo operativo del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la CONVOCANTE, **Abraham Serrano Vargas**. - - - - -

Representando a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, participan los ciudadanos **Marco Vinicio Meza Jiménez** y **Marcela Naomi Dávila Borbón**. - - - - -

Presentándose el Testigo Social designado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el **C. Oscar A. Mejía Castro**. 

Conforme a las bases de esta licitación, en el caso la CONVOCANTE estableció que las solicitudes de aclaración se podrían entregar personalmente en su domicilio en archivo electrónico Word o enviarse a través del correo electrónico [abraham.serrano@sinaloa.gob.mx](mailto:abraham.serrano@sinaloa.gob.mx), a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora fijada para realizar esta junta de aclaraciones; de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y hora límite que tuvieron para entregarlas o ser 

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso  
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.  
Tel. 66 77 58 70 00, ext. 2407



enviadas, fue el día 06 del mes de diciembre del año de 2022 hasta antes de las 15:00 horas. -----

Personalmente en el domicilio de la CONVOCANTE no se entregó solicitud alguna de aclaración a la convocatoria. -----

El correo electrónico [abraham.serrano@sinaloa.gob.mx](mailto:abraham.serrano@sinaloa.gob.mx) registró (01) solicitud de aclaración enviada por ese medio, dentro de la fecha y hora límite que se tenía. -----

El licitante no presente que entrego solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía; que acreditó su inscripción a la licitación pública; expresó su interés en participar en la licitación presentando el escrito señalado en la convocatoria y al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley, conteniendo los datos y requisitos exigidos, y por tanto con derecho a solicitar aclaraciones a la convocatoria; y que previa revisión de su solicitud se apreció que se planteó de manera clara y concisa pues las aclaraciones están directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria al indicar los numerales y/o puntos específicos con los cuales se relacionan las preguntas y aspectos que se solicitan aclarar; y consecuentemente **ADMITIDA**, fue la siguiente:

1.- C. Ing. Jorge Alonso Gutiérrez Aréchiga, en representación de la empresa **JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.**

Escrito y solicitud que quedan agregados a la presente acta para los efectos conducentes.

Visto lo anterior, se dan su respectiva respuesta a las solicitudes de aclaraciones que fueron admitida de la siguiente manera;

**1. LICITANTE: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.**

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	CATALOGO DE CONCEPTOS 1.- CONCEPTO 004-08 JUNTAS DE EXPANSION PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSISTENTE EN CELOTEX O JUNTACRETO ASFÁLTICO, PASAJUNTAS DE VARILLA DE 3/4" Y CASQUILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	¿Las juntas serán para losa de 15 ó de 20 cms?	EL CONCEPTO 004-08 DICE: JUNTAS DE EXPANSIÓN PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, CONSISTENTE EN CELOTEX O JUNTACRETO ASFALTICO, PASAJUNTAS DE VARILLA DE 3/4" Y CASQUILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.  EL CONCEPTO DEBE DECIR: JUNTAS DE EXPANSIÓN PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM. DE



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 038, CONCURSO No. OPUU-EST-LP-104-2022, DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

			ESPESOR, CONSISTENTE EN CELOTEX O JUNTACRETO ASFALTICO, PASAJUNTAS DE VARILLA DE 3/4" Y CASQUILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
2.-	004-02 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=280 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2", CON UN PATIN DE 62 CM Y ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(ver detalle)	En detalle de plano "PERFIL DE CONSTRUCCIÓN KM.; 0+000 - 1+080", en "DETALLE DE GUARNICIÓN TIPO "L" SIN ESCALA" indica patín de guarnición de 60 cm. ¿cuál será el ancho de patín a considerar, 62 o 60 cm?	EL CONCEPTO 007-02 DICE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE CONCRETO F'C=280 KG/CM² T.M.A. DE 1½", CON UN PATIN DE 62 CM. Y ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (ver detalle)  EL CONCEPTO DEBE DECIR: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE CONCRETO F'C=280 KG/CM² T.M.A. DE 1½", CON UN PATIN DE 60 CM. Y ESPESOR DE 20 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (ver detalle)
3.-	006-03 RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%	¿Es relleno compactado ó relleno a volteo?	RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA.
4.-	PARTIDA P18S33 VÁLVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO Y VÁSTAGO SALIENTE; VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTREMOS BRIDADOS; FERNÁNDEZ O SIMILAR EN TIPO Y CALIDAD CON SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	Dicha partida incluye suministro de 6 válvulas y la instalación solo de 2 ¿las cantidades están correctas?	SE DEBERA APEGAR A LAS CANTIDADES DEL CATALOGO.
5.-	2243 02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). SEGÚN PLANO TIPO VC. 1469, INCLUYE; ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	Solicitamos Plano Tipo VC. 1469.	VER DETALLE EN PLANO 1: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR EL BOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIOS Y CIRCUITO EXTERIOR EN SECTOR 3 DESARROLLO URBANO TRES RIO"  SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)
6.-	PARTIDA: E3 (OBRA CIVIL) MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA	Solicitamos plano de obra eléctrica en media tensión.	SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)
7.-	PARTIDAS: E7 RED DE AGUA POTABLE, E8 TOMAS DOMICILIARIAS	Solicitamos plano de red de agua potable.	SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)
8.-	PARTIDAS: E9 RED DE ATARJEAS	Solicitamos plano de red de alcantarillado.	SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 038, CONCURSO No. OPUU-EST-LP-104-2022, DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

9.-	P14S11 REJILLAS METALICAS	Solicitamos plano de construcción de dichas estructuras.	SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)
10.-	4120 20 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE JAULA A BASE DE CUADRADOS DE ½" PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE: CANDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. (VER DETALLE EN PLANO)	Solicitamos plano de construcción de dichas estructuras.	VER DETALLE EN PLANO 1: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR EL BOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO ENTRE BOULEVARD UNIVERSITARIOS Y CIRCUITO EXTERIOR EN SECTOR 3 DESARROLLO URBANO TRES RIO" SE ANEXA EN MEDIOS MAGNETICO (CD)
11.-	<b>BASES DE LICITACIÓN</b> ANEXO PT-11. Para el cálculo de los días no laborados (Domingos, Vacaciones y Festivos Oficiales)	¿Cuáles se deben considerar 2022 ó 2023? En caso de que se deba considerar 2023, éste trae 53 domingos ¿Cuántos domingos se deberán considerar, 52 o 53?	DEBERÁ SER EL AÑO DE LA CONVOCATORIA.
12.-	DOCUMENTO ADICIONAL DA-11, En referencia a la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.)	El portal del I.M.S.S. está emitiendo dichas opiniones de cumplimiento con vigencia únicamente del día en el que se realiza la consulta, considerando que la apertura se realizará el 16 de diciembre de 2022, ¿Cuál es la fecha o periodo con el cual se considerará aceptable dicho documento?	EL MÁS PRÓXIMO A LA APERTURA.

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formarán parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas. -----

En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Contratos de la convocante ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles.

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso  
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin.  
Tel. 66 77 58 70 00 ext. 2407



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 038, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-104-2022, DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **15:45** horas del día de su celebración, firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

Por el **COEES**:

C. Raúl Francisco Montero Zamudio,  
Subsecretario de Programación y Contratos, y  
Presidente Suplente del COEES.

Por la **CONVOCANTE**, Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa:

C. Carlos Alberto Caro Corrales,  
Subjefe de Departamento de la  
Dirección de Estudios y Proyectos.

C. Abraham Serrano Vargas,  
Jefe del Departamento de Concursos y  
Contratos de la Dirección de Contratos.

Por la **Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa**:

C. Marco Vinicio Meza Jiménez

C. Marcela Naomi Dávila Borbón

**Testigo Social:**

C. Oscar A. Mejía Castro