


VISTA A-A'

DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C.




VISTA B-B'

YEE

REGISTRO DE BANQUETA TIPO




PLANTA




CORTE A-A

**ROTULO DE INICIO DE OBRA**










POZO DE VISITA "COMUN"

DETALLE DE UNION DE TUBO P.V.C. EN EL MURO DEL POZO DE VISITA

DETALLES DE POZO DE VISITA "COMUN" CON TUBERIA DE P.V.C.




PLANTA




POZO DE VISITA "COMUN" CON CAIDA ADOSADA

SECCION DE EXCAVACION




| PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA | | | | ANCHO DE ZANJA | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | SEG | TER | CUA | PRIMERA | SEG |
| 8 | 10 | 50 | VARIABLE | VARIABLE | 8 75 |

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

SECCION DE EXCAVACION




| PROFUNDIDAD MINIMA DE ZANJA | | | | ANCHO DE ZANJA | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | SEG | TER | CUA | PRIMERA | SEG |
| 8 | 20 | 50 | VARIABLE | VARIABLE | 8 75 |

* SE CONSIDERA LA EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

## LOCALIZACION.- Sin Escala




## NOTAS.-

LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERAN APEGARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CONAGUA Y LOS LINEAMIENTOS DE JAPAN.

NO DEBERAN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DES-CARGAS DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS.

TODAS LAS TUBERIAS A USARSE EN ALCANTARILLADO SANITARIO DEBERAN SER JUNTAS HERMETICAS.

LA TUBERIA DE P.V.C. DEBERA SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERIAS PLASTICAS (I.T.P.)

EL ANILLO DE HULE A UTILIZARSE DEBERA DE SER TIPO II EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUN NORMAS DE LA C.N.A. (NOM-E-III-1981)

## CANTIDAD DE TUBERIA

TUBERIA P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 CON COPLE INTEGRAL ANGER DE:

20 cms.(8") DE DIAMETRO _____ **2,294.50 M.L.**

## S I M B O L O G I A

| | EXISTENTE | PROYECTO |
|---|---|---|
| ATARJEA | | |
| CABEZA DE ATARJEA | | |
| POZO DE VISITA COMUN | Ø | |
| LONGITUD—PENDIENTE—DIAMETRO (mts.) (miles) (cms) | | 56-5-20 |
| COTA DE RASANTE(mts.) / COTA DE PLANTILLA(mts.) PROF DEL POZO(mts) | | 20.43 / 18.95 1.48 |
| NOMENCLATURA DE POZO | PE4 | 1 |
| SOLAR BALDIO | | |

JAPAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

GERENCIA TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALIA DE LA LOCALIDAD EJC. EJIDO JUÁREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

CONTENIDO:

— RED DE ATARJEA

| | |
|---|---|
| DIBUJO: | JAPAN |
| REVISO: | JAPAN |
| ESCALA: | JAPAN |
| FECHA: | JAPAN |
| CLAVE: | 14000 |
| HOJA: | 2003 |
| No. DE PLANO: | 1 DE 1 |

GERENTE GENERAL DE JAPAN
C. ORACIO TRAPERO ZAVALA

GERENTE TÉCNICO DE JAPAN
ING. EMILIANO ROMAN RODRIGUEZ