

## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas

- El pretil del eje S se sobirá de 1.20, que indica el plano, a 1.80 metros de altura, igual al resto del pretil.

- Se revisa cómo soportar las hamacas que se colocarán para hacer los enjarres, la propuesta en una base anclada en la losa para dar mayor soporte.

Final: 18:00 horas

- Por el II Congreso del Estado de Sinaloa.

Juan Alarcón  
Ing. Joan Andrey Alarcón Ibarra  
residente de obra

- Por la contrafister: Arturo Hernández Pérez, Mapal contrucciones S.A de C.V.

Arg. Ángel Coca Ordóñez  
superintendent de construcción