

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220636 No. 001

FECHA 13/JULIO/2022

En esta fecha se apertura  
la bitácora de obra con el contrato  
Nº ISFE-PAM-ADE-EPR-142-2022

Para plasmar el inicio, proceso y  
finalización del contrato.

así como también llevar el control  
en acuerdos asegurados para su  
correcta ejecución.

\* construcción de subestación 100 KVA  
bajo tensión o instalación de otras acor-  
dionadas

\* Trabajos:

- suministro y colocación de subesta-  
ción de 100 KVA

- Verificación de la secretaría de  
~~Trabajo (S. V. E. T.)~~

Marcos  
A

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220636 No. 002

FECHA 15 Julio 2022

Con esta fecha se visitó el  
contrato n°

ISIFE-PAM-DE-EPR-142-2022

Para revisar los trabajos y  
avance de obra.

### \* Trabajos:

- Depósito en garantía para contratación  
ante CFE
- Gasto de libranza ante CFE
- Sum e instalación de interruptor  
3x100 AMPS, 3x200 AMPS, 3x50 AMPS
- Suministro e inst. de registro de  
40x40x40 cm prefabricado y 60x60 cm  
medidas interiores.
- Pese de medición de 7x200 AMPS
- Colocación de varilla hierro en registro

Marcos  
A.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220636 No. 003

FECHA 19/ JULIO/2029

Con esta fecha se visto  
el contrato n°

~~ESTR~~ - FAM - ADE - EDA - 142 - 2022

para realizar los trabajos y  
avance.

\* canalización para alimentación eléctrica a  
aula

- tubo galvanizado de 2" (registro marcado)

- Excavador a mano para suministrar  
tubos 2"

- Suministro e instalación de alimentación  
principal con cable 2+1 del 1/0 y

- Suministro y colocación de tubo pvc  
electrico

- Corto con disco de concreto.

Mexico  
A


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220636 No. 004  
FECHA 20/JULIO/2022


Con esta fecha se visita el  
Contrato n°  
ISIFE - ~~ADP~~ <sup>FAM</sup> - ADE - EPR - 142-2022  
para revisar los frebbido y  
avance

- concreto para resanar la vagueta con  
con disco

- Remoción de concreto por medios  
manuales.



A large, stylized handwritten signature is written across the bottom of the page. To the right of the signature, the name 'M. J. J.' is written in a smaller, more legible script, followed by the letter 'A'.



**Corporativo**

*La Paloma*

**Arq. Arnulfo Lizarraga Valenzuela**  
**Representante Legal**

R.F.C. CPA-061117-QJ8

C. MARIANO ESCOBEDO No.6 CENTRO ESQ. CON ISIDORO PERAZA  
CONCORDIA, SINALOA.

C.P. 82600

TEL/FAX 01(694) 968-22-17, 968-13-82 CEL 044(6691) 27-94-84

Culiacán, Sinaloa a 13 de Julio de 2022

**ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO**  
**ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**  
**ISIFE**

**AVISO DE INICIO DE OBRA**

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra:  
**CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN 100 KVA, BAJA TENSIÓN E INTALACIÓN DE**  
**AIRES ACONDICIONADOS EN PRIMARIA ANASTACIA VIUDA DE LEYVA, UBICADA EN**  
**MATATÁN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA**, que nos fue adjudicada por  
el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, hago de su conocimiento que se  
dieron inicio a los trabajos en la obra el día 13 de Julio de 2022.

**Número de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-142-2022**

**Número de Obra: 220636**

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted  
enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.**  
**ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

C.c.p. Archivo

**CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRA CIVIL GENERAL**