

PLANTA ARQUITECTONICA DE SEGUNDO NIVEL

ESCALA 1:75



CONEXION DE CONTACTO DUPLEX NORMAL (COLOR BLANCO, MARFIL O CAFE)



NOTAS:

1. EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERA THW-LS, 75° C, BAJA EMISION DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD.
2. DEBERAN CONECTARSE FIRMEMENTE A TIERRA TODAS LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS DE CORRIENTE DEL SISTEMA ELECTRICO.
3. SE GARANTIZARA LA CONTINUIDAD Y FIJACION DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS A LAS CAJAS DE ACUERDO AL ARTICULO 250-114(b) (NORMA OFICIAL NOM-001-SEDE-2005) DE TAL FORMA QUE CUANDO MAS DE UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA ENTRAN EN UNA CAJA TODOS LOS CONDUCTORES DEBERAN SER EMPALMADOS CON DISPOSITIVOS APROBADOS. (NO SOLDADOS).
4. NO SE PERMITEN MAS DE 2 CURVAS DE 90° EN UN TRAMO DE TUBERIA.
5. TODOS LOS REGISTROS QUE SE UTILICEN DEBEN SER DE TAMAÑO SUFICIENTE PARA PROVEER ESPACIO LIBRE A TODOS LOS CONDUCTORES DENTRO DE EL.
6. EL CODIGO DE COLORES QUE SE DEBE UTILIZAR ES:
   - FASE A-NEGRO
   - FASE B-ROJO
   - FASE C- AZUL
   - FASE CONTROLADA-AMARILLA
   - NEUTRO-BLANCO O GRIS
   - TIERRA-VERDE O DESNUDO
   - TIERRA AISLADA-VERDE UNICAMENTE

   *SI SE USA TIERRA AISLADA DEL SISTEMA NORMAL DE COLOR VERDE SE DEBE IDENTIFICAR.
7. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LA INSTALACION DEBERAN ESTAR CERTIFICADOS Y APROBADOS (ANCE).
8. LAS TRAYECTORIAS DE LAS CANALIZACIONES SON ILUSTRATIVAS, LAS CUALES SE PUEDEN MODIFICAR DE ACUERDO A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PROPIOS DE LA OBRA.
9. LAS SALIDAS DE CONTACTOS ESTARAN A UNA ALTURA DE 0.45 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, SIEMPRE QUE NO SE ESPECIFIQUE OTRA COSA EN PLANO
10. LAS SALIDAS DE APAGADORES ESTARAN A UNA ALTURA DE 1.20 M. SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, SIEMPRE QUE NO SE ESPECIFIQUE OTRA COSA EN PLANO.
11. LOS TABLEROS ESTARAN A UNA ALTURA DE 1.70 M. A LA PARTE DE ARRIBA.
12. LAS CANALIZACIONES PARA LA LLEGADA A LOS EQUIPOS Y AIRES ACONDICIONADOS SERAN TUBERIA FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGH
13. LAS CAJAS REGISTROS Y CHALUPAS PODRAN SER DE PVC.
14. LAS CANALIZACIONES VISIBLES POR AZOTEA SERAN DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA.
15. LOS CONTACTOS QUE SE ENCUENTREN EN AREAS HUMEDAS (BARRA DE COCINA, PESADO, ETC.) DEBERAN SER CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

RECTOR:
DR. JESÚS MADUEÑA MOLINA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO:
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS:
ARQ. MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SERRANO

DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD REGIONAL SUR
ESCUELA DE PSICOLOGÍA
MAZATLÁN, SINALOA

SIMBOLOGÍA

LOCALIZACIÓN

PROYECTO

PROYECTO
6 AULAS

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDO NIVEL CON CONTACTOS

UBICACIÓN
MAZATLÁN, SINALOA

RUTA DE ARCHIVO:

ESCALA: 1:75

FECHA: 27/AGOSTO/2021

ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO:

PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
M.C. ZEINA TERESA GRANADOS LOZA

DIBUJO:
M.C. ZEINA TERESA GRANADOS LOZA

COORDINADOR EJECUTIVO:

PROYECTO ESTRUCTURAL:

PROYECTO ELÉCTRICO:
ING. JESUS ENRIQUE FELIX AVENDAÑO

CLAVE:
PSICOMZT-ELE-02