



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA ~~MATAMOROS~~ MATAMOROS, UBICADA EN
EL POCHOTAL, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. ISIFE-IED-ADE-EPR-198-2022
No. DE OBRA: 220785 No. PGO. 22109

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
BÁSICA 2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA
MARIANO MARAÑONES
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250PR0160T
ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CÓNGUERO
LOCALIDAD: EL POCHOTAN
MUNICIPIO: EL FUERTE

TIPO DE OBRA:

☐
☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADERO	ISIFE SANDRU CASTRO MADERO	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADERO	ISIFE SANDRU CASTRO MADERO	
	ESPRESA	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22169 OBRA No. 220785 N° 01

FECHA 09-SEPTIEMBRE-2022.

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE
BITÁCORA PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS.
DE:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN
PRIMARIA MARIAN MATAMOROS, UBICADA
EN EL POCHOTAL, MUNICIPIO DE EL
FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NO DE CONTRATO: 1SIFE-1EN-ADE-EPR-198-2022

MONTO CONTRATADO \$ 889,646.26

CCT: 250PR0160T

INICIO DE LOS TRABAJOS: 09/SEPT/2022

TERMINACION TRABAJOS: 07/DIC/2022.

RFL - MEC - 110202 - E96.

[Signature]

Jose Antonio Vazquez / Sandro Castro Maldon

Supervisor

Empresario

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220785 N° 02

FECHA 07 - OCTUBRE - 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LAS
SIGUIENTES

- CORTE CON DISCO DE CONCRETO
- DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO.
- EXCAVACION DE TERRENO PARA ZANJA
- INSTALACION DE CINTA SEÑALIZADORA
- SUM. E INSTALACION DE POLIDUCTO
- RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO
- REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO
- SUM. E INST. DE ALIMENTADORES
- SUM. E INST. DE REGISTROS DE 40X40
- SUM. E. INST. DE REGISTROS DE 60X60
- SUM. Y COLOCACION DE LLEGADA A CENTRO DE CARGA
- SUMINISTRO E INST. DE INTERRUPTORES.

José Antonio Vences H. Sandra Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220785 N° 03

FECHA 21 OCTUBRE - 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

- DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA
EN MAL ESTADO.

- PARA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO
SE SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLES NEUTRALES, LUMINARIAS,
SALIDAS DE ALUMBRADO, ATRAGADORES
Y CONTACTOS.

Jose Antonio Vivero Jr.
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220785 N° 04

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:

- DEMOLICION DE BAÑIA DE CONCRETO
PARA INSTALACION DE GABINETE
DE MEDICION
- SUM. Y COLOCACION DE LLEGADA DE
REGISTRO ELECTICO A GABINETE
- INSTALACION DE GABINETE M-10
Y M-5
- SUM. E INSTR. DE CABLE THW 210
Y 110.

4

José Antonio Vuelso H. Sandoz Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220785 N° 05

FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON
LOS SIGUIENTES:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARRA DE COBRE PARA LA CONEXION
DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS
FISICAS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE
TERMINALES PARA CONEXION A
BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO

- SUM. E INST. DE INTERRUPTOR DE
3x 200

- SUM E INST. DE INTERRUPTOR DE
3x 100

- SUM. EINST DE POWER-BLOCK.

~~Jose Antonio Valencia~~ Sandra Castro Mader
SUPERVISOR