



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

E.P. INDEPENDENCIA DE MÉXICO

REASIGNACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A"

VILLAS DOLORES HOTELOS (EL TAMPALITO)

CONSTRUYER, S.A.

# BITÁCORA

OBJETO: 220853

FA. 4-2022



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220853

No. 005

FECHA 18/NOV./2022

EN ESTA FECHA SE REALIZÓ VISITA DE OBRA  
Y SE OBSERVÓ QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS  
TRABAJOS DE LAS SALIDAS DE PLUMADO O CONTACTOS  
CON TUBERÍA CONDUIT SUMINISTRADA ANTERIOR; EL SWH. Y  
COLOC. DE TABLEROS DE CONTROL DE CIRCUITOS; EL SWH.  
Y COLOC. DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 Y 2  
POLOS DE 15-250 AMP.; LAS SALIDAS ELECTRICAS DE FIBRAS  
220 PARA AEROS ACONDICIONADOS; LAS SALIDAS PARA SERVICIOS  
DE TENDIDO; EL SWH. MANDO, COLOC. Y CONEXIÓN DE LAMINAS  
FLUORESCENTES DE 640MM DE 2x32 W.

TAMBIEN SE OBSERVÓ QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS  
TRABAJOS DEL SWH. Y COLOC. DE CONJUNTO DE ALUMINIO  
DE 2" ALTERNOL CON CABLE DE 6mm; LOS VENTILADORES  
INDUSTRIALES SE" 3 ASAPS DE 60MM EN LÓZ Y 5 VELOCIDADES;  
LA INSTALACIÓN DE LOS PINTOS VISUALES EN MUROS.



LUIS CONDES

DR. MOISES BOBIL FELIX CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA