

MINUTA

Siendo las 10:00 horas del día 04 de Enero de 2019, se reunieron en el Área de Contratación de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán los C.C. representantes de las empresas constructoras y personas físicas siguientes:

- 1.- CAMACHO-BAEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
- 2.- ELIAS BÁEZ FLORES
- 3.- DICBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

En representación de JAPAC:

Ing. José Gpe. Meza Durán
Ing. Gildardo Plascencia Sánchez
Ing. Manuel Luna Fernández

Ing. José Ignacio Larrañaga Rubio

Gerente de Obras
Jefe del Área de Contratación de Obras
Repte. del Jefe de la Unidad de Proyectos y
Planeación
Subgerente de Obras

Con el objeto de dar cumplimiento a la Junta de Aclaraciones, referente a la **Invitación a cuando menos tres personas N°. IO-825006983-E4-2018**, para la obra: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" Y 8"Ø EN LA COMUNIDAD DE SÁNCHEZ CELIS, SINDICATURA ELDORADO, CULIACÁN, SINALOA.**

CONSIDERACIONES PARA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

1.- Se les recuerda que las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en esta convocatoria a la licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas y asimismo, los licitantes deberán elaborar y entregar en un disco compacto sus propuestas en cualquiera de los siguientes formatos los cuales se detallan en el anexo adjunto:

- a. WORD 2000 (versión 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.
- b. EXCEL 2000 (versión 8).
- c. PDF (versión 4).
- d. HTML.

En su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-825006983-E4-2018**

Aclaraciones:

- a.- El "contratista", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la "junta", en relación con los trabajos objeto del contrato.
- b.- La contratista y el supervisor deberán recabar coordinadamente con las áreas operativas de las dependencias, la infraestructura existente en materia de instalaciones de telmex, C.F.E., cablevisión u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y alcantarillado sanitario, esta deberá verificarse en campo con el fin de no dañarlos.
- c.- Deberá contar con todos los señalamientos en el sitio de la obra durante la ejecución de la misma, previo al inicio de las actividades diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el tránsito, **los cuales considerara en sus indirectos.**
- d.- Ejecutar los sondeos que se consideren necesarios en tuberías de agua potable, tomas domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E., etc., previo a los cortes y excavaciones del trazo definitivo y su costo deberá considerarlo en el precio unitario del concepto de excavación.
- e.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberán quedar completamente concluidos, incluyendo; excavaciones, instalaciones de tuberías, rellenos compactados, bases limpieza general del área de trabajo, con el fin de no dejar zanjas abiertas.

PREGUNTAS

1. Pregunta: ¿Los documentos recibidos deberán respetarse totalmente?

Respuesta: Toda la documentación entregada por JAPAC deberá respetarse en cuanto al procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus cálculos y deberán regresarse debidamente firmados.

2. Pregunta: Para la integración del presupuesto ¿Se podrá hacer consideraciones?

Respuesta: Para la integración del presupuesto se deberán utilizar las cantidades de obra que se presentan en el catálogo de conceptos, independientemente de las consideraciones que cada contratista haga para la integración, el precio que se considere deberá de ser congruente.

3. Pregunta: ¿Se deberá entregar planos de obra terminada?

Respuesta: Si.

4. Pregunta: ¿Qué consideraciones se requieren para la protección e higiene del personal durante la obra?

Respuesta: Será responsabilidad del Contratista que el personal a su cargo cuente con el equipo de seguridad para su protección (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecución de los

01 B trabajos.5177

© OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Blvd. Solución Agua, Anillo 2575 No.
C.P. 40100 Culiacán, S.L.P.



**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-825006983-E4-2018**

5.- Pregunta: ¿Cómo se pagaran los suministros?

Respuesta: los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hará la deductiva de los que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente al inicio de los trabajos revisaran dicha situación.

6.- Pregunta: ¿Qué marcas se aceptaran para el suministro de las piezas especiales de p.v.c. como son las yee, codos y tuberías?

Respuesta: Previamente a la ejecución del suministro de las piezas especiales y tuberías la dependencia entregara a la propuesta ganadora, una relación de proveedores confiables, además antes de solicitar el suministro de dichas piezas especiales.

7. Pregunta: ¿Qué equipo y condiciones se deberán tomar en cuenta para las pruebas hidrostáticas?

Respuesta: Las pruebas hidrostáticas de la tubería se deben considerar para su ejecución el suministro de agua así como el equipo a utilizarse (bomba para la presión, abrazaderas en PVC y Fo.Fo., inserciones, llave de globo, extrupak, tapas de Fo. Fo. y desfuegos, etc.) y ésta se realizará al 100% de la longitud de la tubería instalada de acuerdo a la NOM-001-CNA-1995.

8. Pregunta.- ¿Cómo se entregara el programa de obra?

Respuesta.- Para la presentación de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante ganador deberá entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con las modificaciones propuestas por el área de contratación y supervisión de obras.

9. Pregunta: ¿Qué trabajos adicionales se consideran en la instalación de tuberías?

Respuesta: El contratista considerará la limpieza de los espacios necesarios a los que se considere de proyecto, para facilitar sus actividades de maniobrabilidad en el proceso constructivo si este lo requiere.

10. Pregunta: ¿Existe alguna modificación en el contenido de las Estimaciones de Obra?

Respuesta: Si, se deberán incluir en cada una de ellas fotografías correspondientes a los conceptos que se están estimando. JAPAC proporcionará el formato, así como croquis de cada concepto a cobrarse.

11. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ¿qué se requiere para la presentación de las mismas?

Respuesta: La persona que entregue la propuesta deberá presentar una carta-poder simple y una copia de su identificación.

12. Pregunta: ¿Qué fianzas deberán presentar el licitante ganador?

Respuesta:

- a. Fianza para garantizar la correcta inversión del anticipo
- b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento sin I.V.A.) del monto contratado de la obra, para el cumplimiento de la obra.
- c. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la entrega de la obra.

01 800 72 2011

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Calle 10 de Mayo No. 1000, Culiacán, Sinaloa, México
C.P. 40100, Culiacán, Sinaloa

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-825006983-E4-2018**


13. Pregunta: ¿Cuál es la vigencia de la propuesta?

Respuesta: 90 días calendario.

14. Pregunta: ¿Cuál es el período de ejecución de la obra?

Respuesta: 50 días calendario del 21 de enero al 11 de marzo de 2019.

Se procedió a verificar si existían preguntas por medios remotos de comunicación electrónica, si encontrarse alguna pregunta:



Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1. DICBA CONSTRUCCIONES SA DE CV	02/01/2019 07:35 PM	Invitación			
2. CAMACHO-BAEZ CONSTRUCTORES SA DE CV	02/01/2019 02:35 PM	INVITACION			

Se les informa a todos los licitantes que ésta es la primera y única junta de aclaraciones.

Se les informa a los licitantes que para efecto de firmar contratos de obra pública deberán de cumplir con el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF entregando documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

NOTAS

- ✓ Deberán presentarse los anexos separados entre sí al menos con un clip o grapa, para facilitar el análisis de las propuestas al momento de su revisión.
- ✓ Solo deberá presentarse un sobre para las Propuestas Técnica y Económica; rotulado como se pide en las bases de licitación.

01 800 717 5171

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
CALLE DE LA VENTA, CULIACÁN, SINALOA
TEL: 01 662 211 1111





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-825006983-E4-2018**

- ✓ La entrega y apertura de las propuestas será el día 11 de enero del presente a las 09:00 horas, en el lugar ya indicado.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 10:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

FIRMAS

ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN
GERENTE DE OBRAS

ING. GILDARDO PLASCENCIA SÁNCHEZ
JEFE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
Y PLANEACIÓN

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS

Handwritten signatures on four horizontal lines.

EMPRESAS PARTICIPANTES

1. CAMACHO-BAEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
2. ELIAS BÁEZ FLORES
3. DICBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Handwritten signature on three horizontal lines.



57 608 7-2 5473

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Avda. Benito Juárez Amaluisa 2471 No.
12 P. Q. Culiacán, Sinaloa