



En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, siendo las **15:00 horas** del día **30 del mes de abril del año 2021**, en la Sala de Juntas de esta Secretaría de Obras Públicas, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, los servidores públicos, testigo social y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la convocatoria a la licitación pública nacional estatal número **14**, concurso No. **OPPU-EST-LP-031-2021**, para realizar los trabajos de la **O B R A: REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN AV. RODOLFO TOSTADO LOAIZA Y CALLES PLAYAS BUGAMBILIAS Y DE LAS GARZAS (ZONA DORADA), UBICADAS EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.** de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley); " .-----

Preside este acto, el **Arq. Carlos Ornelas Hicks** en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Obras de la convocante, haciéndose acompañar del **Lic. Abraham Serrano Vargas**, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, designado por el titular del área responsable de las contrataciones de la convocante Secretaría de Obras Públicas; asistidos por los Representantes del área requirente de los trabajos designados por la convocante; del área técnica de la Dirección de Estudios y Proyectos, el **Ing. Roberto Soto Osuna**, Jefe del Departamento de Proyectos de Vialidad de la Dirección de Estudios y Proyectos, así como también el **Arq. Eleviel Zamora Arellano**, Director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad, todos de la convocante (Secretaria de Obras Públicas). -----

Representando a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, participan la ciudadana **Carolina Zavala López**. -----

La visita al lugar de los trabajos se llevó a cabo el día **28 de abril del 2021, a las 12:00 Hrs.** -----

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento de contratación, se designó al **C. Adrián Coppal Calvo**. -----

Previa solicitud, en calidad de observadores se permitió el acceso a esta junta de aclaraciones, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en este acto, en términos del artículo 39, párrafo tercero, de la Ley:

1. C. Francisco J. Alvarado Castillo, en representación de la empresa **CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.**
2. C. Luis Manuel Lizárraga Osuna, en representación de la empresa **CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.**
3. C. Martin Ontiveros, en representación de la empresa **MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

MARTIN ONTIVEROS S



Conforme a lo establecido en el artículo 48, fracción III, de la Ley y en las bases a la licitación; la convocante eligió y señaló que las solicitudes de aclaración deberán entregarse a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la Junta de Aclaraciones, personalmente en el domicilio de la convocante o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: sop.serranovargas@gmail.com de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y hora límite que tuvieron para entregarlas y ser recibidas por la convocante, **fue el día 29 de abril del año 2021 hasta las 15:00 horas**". -----

Al licitante que entrego la solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía; que acredito su inscripción a la licitación pública; expresaron su interés en participar en la licitación presentando el escrito señalado en la convocatoria y al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley, conteniendo los datos y requisitos exigidos, y por tanto con derecho a solicitar aclaraciones a la convocatoria; y que previa revisión de su solicitud se apreció que se planteó de manera clara y concisa pues las aclaraciones están directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria al indicar los numerales y/o puntos específicos con los cuales se relacionan las preguntas y aspectos que se solicitan aclarar; y consecuentemente **ADMITIDA**, fue la siguiente:

1. C. Francisco Javier Moreno Lizárraga y/o José de Jesús Figueroa Elenes, en representación de la empresa, **CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.**

Escritos y solicitudes que quedan agregados a la presente acta para los efectos conducentes.

Visto lo anterior, se dan su respectiva respuesta a la solicitud de aclaración que fue admitida de la siguiente manera;

**LICITANTE: CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.**

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	E9 P01 P01S72 79 CONSTRUCCIÓN DUCTO PLUVIAL Y CANAL A CIELO ABIERTO EN ACCESO AL MAR EN ZONA DORADA "ROCA DEL MAR" PRELIMINARES RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	<b>Calidad de Material para Terraplén</b>

MARTIN OLIVEROS S.

*(Handwritten signatures and marks)*



	RELLENO A MANO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y/O EQUIPO MANUAL QUE INCLUYE; ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO. AL 95%.		
2	E12 P01 P01S74 P01S74C011 RED HIDRÁULICA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Es con material producto de la Excavación
3	E12 P01 P01S74 P01S74C014 RED HIDRÁULICA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Material limo, incluir suministro puesto en obra.
4	E12 P01 P01S74 P01S74C015 RED HIDRÁULICA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Es con material producto de la Excavación

MARTIN ANTONIO S.



	GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.		
5	E12 P18 P18S22 P18S22C058 RED HIDRÁULICA AGUA POTABLE TUBOS DE ACERO, INCLUYE: ACARREO LIBRE HASTA 20 M, BAJADA AL FONDO DE LA ZANJA, ACOMODO Y ALINEACIÓN Y UNIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBA HIDROSTÁTICA CONSTRUCCION DE SIFON CON TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAM. Y 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CODOS DE 45°, 2 BRIDAS SOLDABLES EN LOS EXTREMOS, MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION.	¿De qué longitud será el Sifón?	Checar detalle en el plano del Proyecto
6	E13 P01 P01S74 P01S74C011 RED SANITARIA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Es con material producto de la Excavación
7	E13 P01 P01S74 P01S74C014 RED SANITARIA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM.	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Material limo, incluir suministro puesto en obra.

MARTIN ONTIVEROS S.



	SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.		
8	E13 P01 P01S74 P01S74C015 RED SANITARIA PRELIMINARES RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	¿De qué tipo de material es este relleno? ¿Incluye suministro, en caso de ser material de banco?	Es con material producto de la Excavación.

**La convocante, por conducto del C. Carlos Ornelas Hicks, hizo la siguiente aclaración:**

**ACLARACIÓN 1.-** Que por error involuntario se plasmó una cantidad diferente en el presupuesto base de la convocatoria y en las bases, corrigiéndolo de la siguiente manera:

**DICE:**

- El presupuesto base del concurso No. **OPPU-EST-LP-031-2021** es de \$79'785,645.62 (setenta y nueve millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 62/100 m.n.), I.V.A. incluido.

**DEBE DECIR:**

- El presupuesto base del concurso No. **OPPU-EST-LP-031-2021** es de **\$71'237,393.74** (setenta y un millones doscientos treinta y siete mil trescientos noventa y tres pesos 74/100 m.n.), I.V.A. incluido.

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formarán parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas. -----

En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Contratos de la convocante ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del

*MARTIN ORNELAS S.*

*[Handwritten signatures and initials]*



sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles. -----

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **15:40 horas** del día de su celebración, firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

**Por la convocante Secretaría de Obras Públicas  
Del Gobierno del Estado de Sinaloa:**

**Arq. Carlos Ornelas Hicks**  
Presidente Suplente del Comité de Obra Pública del Ejecutivo Estatal.

**Lic. Abraham Serrano Vargas**  
Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la Convocante.

**Arq. Eleviel Zamora Arellano**  
Representante Técnico  
Dirección de Infraestructura y Estudios de Factibilidad

**Ing. Roberto Soto Osuna**  
Representante Técnico  
Jefe del Departamento de Proyectos de Vialidad la Dirección de Estudios

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición De Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa

**C. Carolina Zavala López**

Testigo Social

No Asistió

**C. Adrián Coppel Calvo**

*HABER OBTENIDOS.*



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 14, CONCURSO No. OPU-EST-LP-031-2021, DE LA OBRA: REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA EN AV. RODOLFO TOSTADO LOAIZA Y CALLES PLAYAS BUGAMBILIAS Y DE LAS GARZAS (ZONA DORADA), UBICADAS EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

**LICITANTE:**

CONTRATISTA	FIRMA
CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.	

**OBSERVADORES:**

CONTRATISTA	FIRMA
CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.	
MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARTIN ONTEVERO S.



abraham serrano vargas &lt;sop.serranovargas@gmail.com&gt;

---

**PREGUNTAS CONCURSO OPPU-EST-LP-031-2021**

2 mensajes

---

**jose de jesus figueroa elenes** <jelenes@almoza.com.mx>  
Para: sop.serranovargas@gmail.com, abraham.serrano@sinaloa.gob.mx

29 de abril de 2021, 12:51

LIC. ABRAHAM SERRANO:

DE LA MANERA MÁS ATENTA LE ESTAMOS ENVIANDO PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO OPPU-EST-LP-031-2021.





ESTAMOS A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

SALUDOS

Ing. José de Jesús Figueroa Elenes  
CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.

---

**4 adjuntos**

-  **1.- ADQUISICIÓN BASES Y REGISTRO (CONCURSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
1109K
-  **2.- DOCUMENTO PARA JDE A (CONCURSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
2256K
-  **3.- PREGUNTAS J DE A (CONCRSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
4859K
-  **3.- PREGUNTAS J DE A (CONCURSO No. (OPPU-EST-LP-031-2021).doc**  
52K

---

**abraham serrano vargas** <sop.serranovargas@gmail.com>  
Para: "carlos.ornelas@sinaloa.gob.mx" <carlos.ornelas@sinaloa.gob.mx>, "sop.edificacion@gmail.com" <sop.edificacion@gmail.com>, "vialidades2017@hotmail.com" <vialidades2017@hotmail.com>

29 de abril de 2021, 14:24




Saludos

----- Mensaje reenviado -----

De: **jose de jesus figueroa elenes** <jelenes@almoza.com.mx>  
Fecha: El jue, 29 de abril de 2021 a la(s) 1:52 p.m.  
Asunto: PREGUNTAS CONCURSO OPPU-EST-LP-031-2021  
Para: <sop.serranovargas@gmail.com>, <abraham.serrano@sinaloa.gob.mx>  
[El texto citado está oculto]

---

**4 adjuntos**

-  **1.- ADQUISICIÓN BASES Y REGISTRO (CONCURSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
1109K
-  **2.- DOCUMENTO PARA JDE A (CONCURSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
2256K
-  **3.- PREGUNTAS J DE A (CONCRSO No. OPPU-EST-LP-031-2021).pdf**  
4859K