



# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DOHDE SE ROMPEN LAS OLAS

Lugar y Fecha: **Mazatlán, Sinaloa; 13 de noviembre de 2019.**

Acta que se formula, siendo las **10:00** horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta de Aclaraciones Convocada por el **Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas**, en Relación a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas: **IR-MMA-DOP-2019-025** de los trabajos: **“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COL. AMPLIACION ESPERANZA”** con base a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los licitantes, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta, con objeto de aclarar las dudas sobre el sitio donde se realizarán los trabajos, sus condiciones y estado en que se encuentran, necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, una vez finalizada la junta, se procedió a formular el acta y firmando los que en ella intervinieron:

Por los Licitantes		
No.	Nombre del representante	Firmas:
1	TM ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.	
2	ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ	
3	MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO S.A. DE C.V.	
4	ARQ. M. YOLANDA HERNANDEZ COTA	
5	CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	 NG RAUL ROSAS

Después de haber hecho el recorrido en la visita de obra y cumpliendo con lo estipulado en **art. 48 sección II y III** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. El cual dice: Las personas que pretendan solicitar las aclaraciones a la convocatoria deberán acreditar, en su caso, su inscripción a la licitación, así como presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante;

Dentro de los términos señalados en las bases se recibieron las siguientes solicitudes de aclaración:

El licitante **CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.** presenta las siguientes preguntas que a continuación se redactan:

**Documento:** Catalogo de conceptos, Subcapítulo TECHUMBRE, concepto No. 19, dice:





# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DOÑDE SE ROMPEN LAS DIAS

19.- FABRICACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 37.50 X 19.10 MTS, INCLUYE: PLACA BASE PARA ESTRUCTURA DE 1" DE 0.50X0.50M CON 8 PERFORACIONES (16 PZAS), PLACA UNION PARA ESTRUCTURA DE 0.25X1.00M ESPESOR 3/4" (16 PZAS), PLACA UNION PARA ESTRUCTURA DE 0.25X0.50M ESPESOR 3/4" SOLDADA A MARCO DE PTR (8 PZAS), MARCO ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 3"X3" CAL. 14 (1476.48 ML), LARGUERO DE 6"X6M CAL.14 (675 ML), CLICK UNION EN FORMA DE "L" 3X3"X3/16 DE 15CM DE LONGITUD (25.80 ML), CABALLETE DE LAMINA LISA DE 0.49X0.49M (13 PZAS), PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1" (4286 PZAS), VARILLA LISA DE 3/4" PARA CONTRAVENTEIO (147 ML), VARILLA LISA PARA CONTRAFLAMBEIO (152.80 ML), TUERCAS DE 5/8" (16 PZAS), TUERCAS DE 3/4" (32 PZAS), TUERCAS DE 1" (128 PZAS), ROLDANA DE PRESION (176 PZAS), ROLDANA PLANA (176 PZAS), LAMINA ACANALADA CAL.26R-101 ANCLADA EN LARGUERO, CON PIJA PUNTA DE BROCA DE 3/16X1" ( 716.25 M2), SOLDADURA 70 18X1/8" (46 KG), SOLDADURA 60 11X1/8" (34.50 KG), BROCHA 3" (10 PZAS), THINNER (38 LTS), DISCO DE CORTE (10 PZAS), DISCO DE DESBASTE ( 10 PZAS), ESTOPA BLANCA INDUSTRIAL (5 KG), CROMATO DE ZINC (73 LTS), PINTURA ESMALTADA (4 CUB), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**Pregunta 1:** Solicito comedidamente a la convocante aclarar, si el contraventeio será de redondo liso de 3/4" como dice en el catalogo de conceptos o será de 1". Como lo muestra en el plano.

**Respuesta:** El contraventeio se considerará de 3/4" como lo indica el plano No. 2

**Pregunta 2:** Solicito comedidamente a la convocante aclarar, si el contraflambeio será de redondo liso de 3/4" como dice en el catalogo de conceptos o será de 5/8". Como lo muestra en el plano.

**Respuesta:** El contraflambeio se considerará de 5/8" como lo indica el plano No. 2

**Pregunta 3:** Solicito comedidamente a la convocante aclarar, si los click serán de angulo de 3"x3"x3/16" como dice el catalogo de conceptos o será de 3"x3"x1/2" como lo muestra en el plano.

**Respuesta:** Los click se considerarán de 3"x3"x1/2" como lo indica el plano No. 4.

**Pregunta 4:** Solicito comedidamente a la convocante aclarar, si la placa de unión para la estructura de ptr será de 3/4" como dice en el catalogo de conceptos o será de 1" como lo muestra en el plano.

**Respuesta:** La placa unión para la estructura de ptr se considerará de 1" como lo indica el plano No. 4.

**Pregunta 5:** Solicito comedidamente a la convocante aclarar, si el Marco de PTR será de PTR de 3"x3" cal. 14 como dice en el catálogo de conceptos o será de cal. 11 como lo muestra en el plano.

**Respuesta:** El marco de PTR de considerará de 3"x3" cal. 11 como lo indica el plano No. 4.

- **La dependencia aclara lo siguiente:**

En la fecha de término de los trabajos de las bases se aclara que la señalada, 17 de Enero de 2019 se modificara, por lo que se instruye a los licitantes que la fecha de término a considerar es el 17 de Enero del **2020**.

Con fundamento al **Artículo 19 y 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa** y el **Artículo 52 BIS 3 en la fracción II de su Reglamento**, al requerir de dos ejercicios fiscales para la ejecución de los





# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS

trabajos, se instruye que los licitantes deberán incluir en el Anexo Económico 12 (AE-12) tanto el presupuesto total de su propuesta, como los relativos a los ejercicios de que se trate.

Después de firmar el acta por todos los participantes que asistieron al evento se da por cerrada la junta de aclaraciones de la presente licitación, la cual será entregada por medio electrónico a los interesados.

M.I. Juan de Dios Garay Velázquez  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Arq. Carlos Jesús Tapia Camacho  
**SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Juan Carlos Galarza Barrón  
**JEFE DE PROYECTOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. José Simón García Tirado  
**JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

C.c.p. Archivo



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

Dirección de Obras Públicas

Oficio: DOP-3765/19  
Mazatlán, Sinaloa a 13/11/2019

**TM ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.**

Por medio del presente, siendo las 14:10 horas se le hace entrega del acta de Junta de Aclaraciones y las instrucciones señaladas en ella, celebrada el día 13 de Noviembre a las 10:00 horas, de la Licitación IR-MMA-DOP-2019-025, para que anexe dentro de su propuesta en el acto de apertura próximo a celebrar.

Sin otro particular quedo suyo para cualquier comentario.

ATENTAMENTE

**ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO**  
**JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS**



C.C.P. ARCHIVO

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404



**MAZATLÁN**

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS



2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas

Oficio: DOP-3769/19  
Mazatlán, Sinaloa a 14/11/2019

**MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO S.A. DE C.V.**

Por medio del presente, siendo las 12:05 horas se le hace entrega del acta de Junta de Aclaraciones y las instrucciones señaladas en ella, celebrada el día 13 de Noviembre a las 10:00 horas, de la Licitación IR-MMA-DOP-2019-025, para que anexe dentro de su propuesta en el acto de apertura próximo a celebrar.

Sin otro particular quedo suyo para cualquier comentario.

ATENTAMENTE

*P.A.*  
*Jose Simon Garcia Tirado*

**ING. JOSE SIMON GARCIA TIRADO**  
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

C.C.P. ARCHIVO

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

RECIBI 14 NOV / 2019  
*ING. LEONARDO DIAZ G.*

**MAZATLÁN**

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS