



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **11:00 HRS**
horas de día **30** del mes **Mayo** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-PAV-084-2017, E68**

OBRA

PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CIRCUITO EL TIERRAL, COL. VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y REDUCCION DE CUENTA	Ing. Javi. Cecece Aguent Jan	
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

SOP-C-LP-PAV-084-2017, E68

RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS:

CONSTRUCTORA MARLI

Respuestas:

1.- La piedra es completamente ahogada en el Concreto
y su acabado final es escobillado. Concreto 50% Piedra 50%

(En el documento TE-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada y anexar carta compromiso de arrendamiento con la que se va utilizar)

(En el documento TE-17 deberá anexar Cotización de los Materiales que Intervienen en la Propuesta)

LUGAR Y FECHA: ~~CULIACÁN SINALOA~~ A 30 ~~Mayo~~ del 2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



Constructora Marli S.A. de C.V.

CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.

SIXTO OSUNA 202 CENTRO, MAZATLAN, SIN. C.P. 82000

RFC: CMA-840209-488, TEL: (669) 982-70-24 Y 981-67-22

CORREO ELECTRONICO: constmarli@hotmail.com

culiacan Sinaloa a 30 de Mayo del 2017

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

P R E S E N T E

En relacion a nuestra participacion para la licitación Pública No. :
correspondiente a los trabajos de:

LO-925004998-E68-2017

PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CIRCUITO EL TIERRAL, COL. VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

JUNTA DE ACLARACIONES.

MANIFESTAMOS A UD. LA SIGUIENTE ACLARACION.

EL CONCEPTO SE LEE COMO SIGUE.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
P06S33C012	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA, ACARREOS DE PIEDRA BOLA, ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y LIMPIEZA.	M2	1,546.07

LA ACLARACION AL CONCEPTO ES

SI LA PIEDRA ES COPLETAMENTE AHOGADA Y EL ACABADO FINAL ES ESCOBILLADO. Y LA PROPORCION DE CONCRETO PIEDRA. . O EN SU CASO LA PIEDRA ES VISIBLE Y EN QUE PROPORCION CON RESPECTO AL CONCRETO.

Atentamente
CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.

C.P. JOSE ANTONIO OSUNA TIRADO.
REPRESENTANTE LEGAL