



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **MAZATLAN** Municipio de **MAZATLAN** Estado de Sinaloa, siendo las **14:00 HRS**
horas de día **24** del mes **MARZO** del 2017


Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-PAV-022-2017**

<u>OBRA</u>	<u>LOCALIDAD</u>
PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA DE CANTERA PÓRFIDA INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN AV. OLAS ALTAS ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y CONSTITUCIÓN, UBICADA EN LA COL. CENTRO, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA	MAZATLAN
	<u>MUNICIPIO</u>
	MAZATLAN

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILSON	W. FERNANDO OLIVERA	
02	Jose Ramiro Durqueño Sanchez	EDSON VILLARREAL	
03	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	LEONA CAMPOS GERONIMO	LEONA CAMPOS GERONIMO
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

SOP-C-LP'-PAV-022-2017

Contratista, José Ramiro Burgueño Sanchez, Pregunta

Pregunta No.1 = Que medida y color sera el Porfido ?

R= Será de 20 x 30 cms, tipo "Sangre de Pichón"

Pregunta No. 2 = Que Modelo de piso basaltex seria y que color?

R= El de 15 x 15 cms será Rojo Pórfido, el de 40x40cms será Gris BKR

Pregunta No. 3 = En Caso de iniciar la obra en tiempos de semana Santa que pasaria?

R= Los Tiempos de ejecución, los determinara la Supervisión

LUGAR Y FECHA.

~~GUAYMAS~~ CULIACÁN, SINALOA

A

24

MARZO

2017

~~Arq. Carlos Ornelas Hichs~~
Director de Estudios y Proyectos

~~Ing. Fco. Roberto Soto Osuna~~
Jefe de Dpto de Vialidades