



En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, siendo las **11:00 horas** del día **26 del mes de marzo del año 2021**, en la Sala de Juntas de esta Secretaría de Obras Públicas, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, los servidores públicos, testigo social y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la convocatoria a la licitación pública nacional estatal número **09**, concurso No. **OPPU-EST-LP-014-2021**, para realizar los trabajos de la **O B R A: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF No. 3 «6 DE ENERO»**, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley); -----

Preside este acto, el **Arq. Carlos Ornelas Hicks** en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Obra Pública del Ejecutivo Estatal, haciéndose acompañar del **Lic. Abraham Serrano Vargas**, Jefe de Departamento de Concursos y Contratos de la convocante, Secretaría de Obras Públicas; asistidos por el Representante del área requirente de los trabajos designado por el titular del área técnica Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretaría convocante, **Arq. Carlos A. Caro Corrales**, analista "A" .. -----

Representando a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, participa la **C. Marco Vinicio Meza Jiménez**. -----

La visita al lugar de los trabajos se llevó a cabo el día **23 de marzo del 2021, a las 11:00 Hrs.** -----

En calidad de testigo social para participar en este procedimiento de contratación, se designó al **C. Alejandro Valenzuela González**. -----

Previa solicitud, en calidad de observadores se permitió el acceso a esta junta de aclaraciones, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en este acto, en términos del artículo 39, párrafo tercero, de la Ley: -----

- NO ASISTIERON OBSERVADORES

Conforme a lo establecido en el artículo 48, fracción III, de la Ley y en las bases a la licitación; la convocante eligió y señaló que las solicitudes de aclaración deberán entregarse a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la Junta de Aclaraciones, personalmente en el domicilio de la convocante o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: abraham.serrano@sinaloa.gob.mx, de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y hora límite que tuvieron para entregarlas y ser recibidas por la convocante, fue el día **25 de marzo del año 2021 hasta las 11:00 horas**". -----

FB



Al licitante que entrego la solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía; que acredito su inscripción a la licitación pública; expresaron su interés en participar en la licitación presentando el escrito señalado en la convocatoria y al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley, conteniendo los datos y requisitos exigidos, y por tanto con derecho a solicitar aclaraciones a la convocatoria; y que previa revisión de su solicitud se apreció que se planteó de manera clara y concisa pues las aclaraciones están directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria al indicar los numerales y/o puntos específicos con los cuales se relacionan las preguntas y aspectos que se solicitan aclarar; y consecuentemente **ADMITIDO**, fue la siguiente:

1. C. Fernando cotera Orozco, en representación de la empresa, **CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.**

Escritos y solicitudes que quedan agregados a la presente acta para los efectos conducentes.

Visto lo anterior, se dan su respectiva respuesta a la solicitud de aclaración que fue admitida de la siguiente manera;

LICITANTE: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE CV.

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	E1 REHABILITACIÓN CENTRO DIF 3 P03 OBRA CIVIL P03S49 ALBAÑILERIA 83040 VERTEDERO DE MURO CAPUCHINO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP: 1:3, RECUBIERTO CON AZULEJO MEDIDAS DE 44X44X44 CMS.DE SECCION INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	¿CUAL ES TIPO DE AZULEJO Y MARCA?	AZULEJO 20 X 30 MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR.



2	<p>E1 REHABILITACIÓN CENTRO DIF 3 P21 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P21S31 PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO MV.045 MINI SPLIT MURO ALTO CAP. 24000 BTU/HR, (2.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR, PARA OPERAR A 220 VOLTS, 2 FASES, SEGÚN PROYECTO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLEADOS, BASE ANTI VIBRATORIA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.</p>	<p>¿QUE LINEA Y MARCA SE MANEJARA PARA PROYECTO?</p>	<p>MARCA MIRAGE O SIMILAR 2 TON.</p>
3	<p>E1 REHABILITACIÓN CENTRO DIF 3 P21 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P21S31 PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO MV.055 MINISPLIT MURO ALTO CAP. 24000 BTU/HR (1.0 TON) ENFRIAMIENTO CON UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR, PARA OPERAR A 110 VOLTS, SEGÚN PROYECTO, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, PUREBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, CANALIZACIONES, TUBERÍAS, FORROS, CONDULETS, CABLEADOS, BASE ANTI VIBRATORIA, ARRANQUE DEL EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO</p>	<p>¿QUE LINEA Y MARCA SE MANEJARA PARA PROYECTO?</p>	<p>MARCA MIRAGE O SIMILAR 1 TON.</p>

FB


MU



4	<p>E2 OBRA EXTERIOR P20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA P20S59 LUMINARIA DE POSTE OE.055 LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE DE 6.0 M DE ALTURA CON LÁMPARA VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS, AUTOBALASTRADA, POTENCIA DE 250W SODIO DE ALTA PRESIÓN, BAJAS PERDIDAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 220V- 60HZ, REGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, 220 VOLTS PARA OPERAR LÁMPARA DE VAPOR, CÁPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO BAJO COBRE ACABADA CON PINTURA POLIÉSTER EN POLVO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO AUTORREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA, REFRACTOR DE ACRÍLICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA LUMINARIA, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, PLACA BASE, ANCLAS Y CONEXIÓN CON CABLE CAL. NO. 10 AWG-THWLS-75°C-600 VCP (MÍNIMO) , TUBERÍA Y CONEXIONES CONDUIT PVC, POSTE METÁLICO PINTADO, DIFUSOR, BALASTRO, FOCO, CABLE, CONECTORES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGAS, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, DE ACUERDO A PROYECTO PLANO ME-12.</p>	<p>¿QUE MODELO DE LUMINARIA SE MANEJARA, YA QUE NO SE ENCUENTRA PLANO ME-12 PARA SU CONSULTA?</p>	<p>LUMINARIA (SE ANEXA ESPECIFICACIÓN).</p>
5	<p>E2 OBRA EXTERIOR P31 MOBILIARIO URBANO P31S05 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OE.045 COLOCACIÓN DE TABLERO PARA BÁSQUET COMERCIAL A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.80 X 1.05M, CON UNA FRANJA PERIMETRAL DE 5CM DE ANCHO EN COLOR BLANCO, CON UN RECTÁNGULO DETRÁS DEL ARILLO DE 60X45CM Y FRANJA DE 5CM ANCHO, DE ACUERDO A PROYECTO PLANO ME-26, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL TABLERO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANIOBRAS, RED, ARO, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.</p>	<p>¿NO SE ENCUENTRA PLANO ME-26 PARA SU CONSULTA!</p>	<p>TABLERO SPORTFLEX PLUS DE 1.80 X 1.05 DICE QUE SERÁ DE FIBRA DE VIDRIO (SE CAMBIA A LÁMINA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE YA NO SERÁ DE FIBRA DE VIDRIO).</p>

Handwritten signatures and initials: "FB", "A", "M", and a large signature on the right.



6	<p>E3 ACCESO PRINCIPAL P31 MOBILIARIO URBANO P31S13 SEÑALIZACIÓN Y CALCOMANIAS EN INMUEBLES 95-ACA LOGOTIPO Y LETRAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO DIF</p>	<p>¿Qué TIPO DE MATERIAL Y DISEÑO SE REALIZARIA?</p>	<p>RESPUESTA LETRAS DE 30 Y 50 CM CON PINTURA ESMALTE MARCA BEREL O SIMILAR COLOR SEGÚN MARQUE LA INSTITUCIÓN (CÓDIGOS), Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE SUPERVISIÓN.</p>  <p>DIF SINALOA</p> <p>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL</p> <p>LIC. BENITO JUÁREZ</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formarán parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.


En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Contratos de la convocante ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles. -----

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **11:30 horas** del día de su celebración y haciéndose del conocimiento que **el Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas-económicas, se celebrará el día 06 del mes de abril del año 2021, a las 13:00 horas**, según lo previsto en la fracción IV del artículo 48 de la Ley., firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

FB



Por la convocante Secretaría de Obras Públicas
Del Gobierno del Estado de Sinaloa:



Arq. Carlos Ornelas Hicks
Presidente Suplente del Comité de Obra
Pública del Ejecutivo Estatal.



Lic. Abraham Serrano Vargas
Jefe de Departamento de Concursos
y Contratos de la Convocante.




Arq. Carlos A. Caro Corrales
Representante Técnico
Analista "A".

Por la Secretaría de Transparencia y Rendición
De Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa




C. Marco Vinicio Meza Jiménez

Testigo Social



C. Alejandro Valenzuela González.

LICITANTES:

CONTRATISTA	FIRMA
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	




LUMINARIA
COLONIAL HID
(PUNTA DE POSTE).

TELÉFONOS: (81) 2163-6666
(81) 8063-2088

www.lamparasyluminarias.com.mx

ESPECIFICACIONES LUMINARIA PUNTA DE POSTE COLONIAL HID

- Cuerpo: Portabalastro y barrotes de aluminio inyectado.
- Refractor: Acrílico prismático.
- Reflector: Tapa de lámina de aluminio rechazada y cubierta con pintura aplicada electrostáticamente.
- Portalámpara: E39.
- Montaje: Punta de poste de 2 1/2".



APLICACIONES LUMINARIA PUNTA DE POSTE COLONIAL HID

- Calles y avenidas.
- Parques y jardines.
- Plazas y explanadas.
- Cotos y zonas residenciales.
- Estacionamientos.
- Áreas recreativas.

LÁMPARAS

VSAP

MAX 250 W

AMC

MAX 250 W

AM

MAX 250 W

COS

MAX 140 W


TELÉFONOS: (81) 2163-6666

(81) 8063-2088




www.lamparasyluminarias.com.mx


- *Lámpara* - Vapor de Sodio alta presión (Estándar y Súper sodio).
- Aditivos metálicos (Estándar y cerámicos).
 - Master Cosmo White.

CONFIGURACIONES LUMINARIA PUNTA DE POSTE COLONIAL HID

LÁMPARA	FORMA	PORTALÁMPARA	POTENCIAS (W)	IRC	VIDA ÚTIL	BALASTRO	TIPO
VSAP S		E39	70, 100, 150 y 250	20	24,000 Hrs	Electromagnético	Reactor
VSAP S		E39	70, 100, 150 y 250	20	24,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
VSAP S		E39	70, 100, 150 y 250	20	24,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
VSAP SS		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250)	70, 100, 150 y 250	25	30,000 Hrs (70W) 36,000 Hrs	Electromagnético	Reactor
VSAP SS		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250)	70, 100, 150 y 250	25	30,000 Hrs (70W) 36,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
VSAP SS		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250)	70, 100, 150 y 250	25	30,000 Hrs (70W) 36,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
VSAP SS		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250)	70, 100, 150 y 250	25	30,000 Hrs (70W) 36,000 Hrs	Electromagnético	B.P.A.
MCW		PGZ12	45, 60, 90 Y 140	66	30,000 Hrs	Electrónico	Electrónico
AM		E26	70, 100, 150, y 175	70	10,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
AM		E39	175 y 250	70	10,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
AM		E26	70, 100, 150, y 175	70	10,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
AM		E39	175 y 250	70	10,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
AMC		E26 (50W, 70W) E39 (100W, 150W y 250W)	50, 70, 100, 150 y 250	70	20,000 Hrs	Electromagnético	Reactor
AMC		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250W)	50, 70, 100, 150 y 250	70	20,000 Hrs	Electromagnético	A.R.
AMC		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250W)	50, 70, 100, 150 y 250	70	20,000 Hrs	Electromagnético	B.P.
AMC		E26 (70W) E39 (100W, 150W y 250W)	50, 70, 100, 150 y 250	70	20,000 Hrs	Electromagnético	B.P.A.


NOMENCLATURA LUMINARIA PUNTA DE POSTE COLONIAL HID

- VSAP S = Vapor de Sodio Alta Presión Estándar.
- VSAP SS = Vapor de Sodio Alta Presión Súper Sodio.
- AM = Lámpara Aditivos Metálicos Estándar.
- AMCER = Lámpara Aditivos Metálicos Cerámicos (Master City White CDO TT).
- AMCOS = Lámpara Aditivos Metálicos Cosmopolis (Master Cosmo White CPO TW).
- VSAP = Lámpara Vapor Sodio Alta Presión.
-  - Ovoide / Compacta.
-  - Tubular.
-  - MCW = Master Cosmo White.
- A.R. = Auto Regulado.
- B.P. = Bajas Pérdidas.
- B.P.A. = Bajas Pérdidas Atenuables.



TELÉFONOS: (81) 2163-6666
(81) 8063-2088
www.lamparasy luminarias.com.mx

FOTOMETRÍA



CERTIFICACIONES



ANCE PROCER-17



NOM-064-SCFI-2000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

-JUNTA DE ACLARACIONES-

CONCURSO No.: **OPPU-EST-LP-014-2021**

OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF No. 3 « 6 DE ENERO », UBICADO EN LA CIUDAD DE CULLIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULLIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: **26 DE MARZO DEL 2021, A LAS 11:00 HRS.**

- REGISTRO DE ASISTENTES -

NOMBRE DEL LICITANTE (PERSONA FÍSICA/MORAL)	REPRESENTANTE LEGAL	CONDICIÓN (LICITANTE, OBSERVADOR O TESTIGO SOCIAL)
Construtora Cestco SA de CV	Ing. Fernando Coteran Ortao	Licitante
Alejandro Valerales Hernandez	Ariel Aldo h.	TESTIGO SOCIAL OT

