



2018 - 2021

# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DONDE SE POMEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

Lugar y Fecha: **Mazatlán, Sinaloa; 02 de Marzo de 2021.**

Acta que se formula, siendo las **09:00** horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta de Aclaraciones Convocada por el **Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas**, en Relación a la Licitación Pública No: **LO-MMA-DOP-2021-004** de los trabajos: **"PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 18 DE MARZO COLONIA SANTA ELENA"** con base a lo dispuesto en el artículo 46 y 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta, con objeto de aclarar las dudas sobre el sitio donde se realizarán los trabajos, sus condiciones y estado en que se encuentran, necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integral de la misma.

Después de haber hecho el recorrido en la visita de obra el día 26 de febrero de 2021 y cumpliendo con lo estipulado en **art. 48 sección II y III** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. El cual dice: *Las personas que pretendan solicitar las aclaraciones a la convocatoria deberán acreditar, en su caso, su inscripción a la licitación, así como presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante;*

Dentro de los términos señalados en las bases se recibieron las siguientes solicitudes de aclaración por parte de los licitantes:

- Por parte del **Ing. Hugomar Peraza Ponce**

1. En el concepto: muro de concreto armado de 15 cm de espesor y 1.30m de altura embebido 35 cm en losa, concreto f'c=250 kg/cm<sup>2</sup> armada con vs 3/8" @ 20cm en ambos sentidos doble parrilla, incluye: materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Solicitud de aclaración: cual es acabado del muro, común o aparente.

**Respuesta:**

La dependencia aclara que el acabado a considerar será acabado común.

2. Solicitud de aclaración: en el concepto especifica muro de 15 cms, de espesor y en el plano especifica textualmente muro de 0.20 mts de concreto.

**Respuesta:**

La dependencia aclara que el espesor de muro a considerar deberá de ser de 15 cms.

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404



RIVIERA  
MAZATLÁN



# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

2018 - 2021

3. En el concepto relleno de balastre gris en capas de 20 cm, compactada al 100% de su peso volumétrico, incluye: suministro del agregado, compactación y todo lo necesario para su terminación.

Solicitud de aclaración: en el plano no se indica donde se coloca ese relleno, así como su sección geométrica (dimensiones).

## Respuesta:

La dependencia aclara que el relleno va en el sobre ancho de excavación, para forjado de cimbras provisionales a utilizar en el ducto por el lado exterior. Dicho relleno tendrá 50 cms de ancho x 1.45 mts de altura en toda la longitud del ducto mencionado.

- Por parte de la convocante se aclara que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, referente a la constitución del banco de proyectos, la dependencia instruye que el coste de referencia que debe considerar el licitante será el señalado en el segundo párrafo del apartado II. *Información General – Origen de los fondos* de las bases, que es igual al importe aprobado por parte de la Tesorería Municipal menos un 3% (tres por ciento).

Dicho monto será considerado como el máximo a contratar. Por lo que será causa para desechar la propuesta el licitante que considere un importe mayor.

Después de firmar el acta por todos los participantes que asistieron al evento se da por cerrada la junta de aclaraciones de la presente licitación, la cual será entregada por medio electrónico a los interesados.

CONTRATISTA	FIRMAS:
QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	
ARQ. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO	
MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
ING. HUGOMAR PERAZA PONCE	
PABNA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V.	
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CSM S.A. DE C.V.	
ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS	
CONSTRUCTORA MARLI S.A. DE C.V.	

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404





# JUNTA DE ACLARACIONES



MAZATLÁN

DONDE SE ROMPEN LAS OLAS  
LA CIUDAD DEL CARNAVAL

2018 - 2021

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LA ROCA GTA S DE RL DE CV	
CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES DIAZ S.A. DE C.V.	
MARIA DEL CARMEN BARRIOS ASTORGA	
CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V.	
VAFERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	<i>Manuel Juan Peraza Aramburo</i>

OBRAS PUBLICAS	FIRMA
ING. JOSÉ SIMÓN GARCÍA TIRADO JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS	<i>[Signature]</i>
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRÓN JEFE DE PROYECTOS	

COMITÉ DE OBRA	FIRMA
M.I. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<i>[Signature]</i>
ING. OMAR GASTELUM PÉREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
LIC. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO EN REPRESENTACIÓN DE C.P.C JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZÁRRAGA TESORERO MUNICIPAL	
ING. DANIA CARDENAS NUÑO EN REPRESENTACIÓN DE DOCTORA ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO SINDICO PROCURADOR	<i>Dania Nuño</i>
LIC. ABEL VEGA MARTINEZ ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
ING FRANCISCO MARTIN CASTILLO LIZARRAGA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL SUR DE SINALOA A. C.	
ARQ. GERONIMO ALBERTO SALAS LIZARRAGA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTO DE MAZATLAN A. C.	
ING. RAMÓN ANTONIO OSUNA OSUNA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE MAZATLÁN A.C.	

C.c.p. Archivo

"2021, Año de la Independencia"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00 Ext:1404

