

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220792. No. 006
FECHA 08 NOVIEMBRE A 6 DICIEMBRE 2022

EN BASE A LA VISITA DE OBRAS
OBSERVARON LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS COMO LA COLOCACION
E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR
DE 50 KVA EN 33000/220-127V.
ASI COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE APARETARAYO DE 33 KV, LA
DESCONEXION Y CONEXION DE AIRE
ACONDICIONADO Y POR ULTIMO EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO
DE CARGA DE 20 CIRCUITOS.



Inspeccionado

~~Inspeccionado~~
Consignado