

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210808 No. 006
FECHA 15/JUNIO/2022 est #02

Con esta fecha se visitó el
contacto n° ~~ISEFE-R-FAMP-ADE-EDE-107-1012~~
para revisar los trabajos y avance
de trabajos: (Medio tracción trifásico)


- Salida para avance de toda instalación
lo necesario para su correcta instalación


- Salida para apogeadoras

- Salida para contacto doble
potencializado

- Suministro y colocación de lamparas
23 W, incluído lo necesario para
su correcta ejecución

- Suministro e instalación de interruptor
de 1x15 AMP y 2x20 AMP




Marcos
A.
SUPERVISOR ISEFE

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21764 OBRA No. 210508 No. 007

FECHA 22/JUNIO/2022

Est. #02

29/JUNIO/2022

Con estas fechas se visitó
el contrato n° ISIFE-K-FAMP-ADE-EP-
107-2022

Para revisar los trabajos y cuantía
de ello.

* Malla tensión


- Aire acondicionado


Alimentador con tubería de 3/4 galu-
nizado con 2 cables #10 y 1 cable #12 para
tierra física.

* Conceptos extraordinarios)

Los conceptos extraordinarios
se requiere hacerlos para una correcta
ejecución de trabajos, tomando en cuenta
y autorización del jefe de supervisión
(ISIFE) 099. Octavio Chumel Alvarez

- Desinstalación de cuanicos existentes
en mallas condiciones




A

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508

No. 008

FECHA 08/JULIO/2022

Con esta fecha se visitó el
contrato n° ISITE-R-FAMP-ADE-EPR-107-2022

para revisar los trabajos y avances

Extraordinarios.

= Desmontaje de luminarias existentes.

- Sum y col. de centro de carga 40:20


- Sum y colocación de cable de cobre cat.
6 para tierra física


- Sum y col. de gabinete de 60x80 cm

- construcción de nicho de 1.30 m x .90 m x 1.9

- interconexión en aulas existentes

- Sum y col. de interruptor de 70 AMP.




Marcos A.
Supervisor ISITE