



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



CONTRATO No ANG-IPR-2022-016

OBRA: PAVIMENTACION DE ENTRADA A ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

ANGOSTURA, SINALOA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No 001-2022

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar citado, pertenecientes al evento convocado por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Angostura, en relación al concurso-contrato y trabajos cuyos datos se describen en el cuadro de referencia, y de conformidad a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Sinaloa, se reunieron en: Las Oficinas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, ubicada en el edificio del H. Ayuntamiento de Angostura, por la carretera Guamúchil-Angostura Km 13.3, Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Angostura, Sinaloa, con la intervención del Ing Jesus Miguel Angulo Lopez, Director de Obras y Servicios Públicos, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar el evento; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forman parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

POR LOS LICITANTES, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.		
No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
1	Ing. Jesús Miguel Angulo López Director de Obras y Servicios Públicos	
2	Alejandro Castro Gastelum Francisco Javier Castro Armenta	



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ANGOSTURA
— H. AYUNTAMIENTO —
— 2021 - 2024 —

CONTRATO No ANG-IPR-2022-016

OBRA: PAVIMENTACION DE ENTRADA A ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA

ANGOSTURA, SINALOA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No 001-2022

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS
3		
4		
5		
6		

PREGUNTAS FORMULADAS:

- 1.- ¿LUGAR O DISTANCIA DE ACARREOS DE LOS MATERIALES PARA EL RELLENO?
- 2.- ¿CUAL ES EL ESPESOR DEL CONCRETO QUE SE CONSIDERA EN EL PROYECTO?
- 3.- ¿SE CONSIDERA TRABAJAR POR TRAMOS O TODA EL AREA?

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS

- 1.- LA DISTANCIA DE LOS ACARREOS PARA LOS MATERIALES DE RELLENO SE CONSIDERAN PARA LA PIEDRA BOLA Y BASE DE 18 KM DE DISTANCIA; Y PARA EL MATERIAL DE SUB-RASANTE DE 7 KM DE DISTANCIA.
- 2.- EL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE SE CONSIDERA EN EL PROYECTO ES 20 CMS.
- 3.- PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO SE CONSIDERA REALIZAR LOS TRABAJOS EN TODA EL AREA EN UN SOLO FRENTE, CONSIDERANDO REALIZAR LA DESVIACION DE LOS VEHICULOS.