



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES  
QUINTERO

SANTA MARIA DE GRACIA, ROSARIO

PGO: 22201

Nº OBRA: 220697.

ISIFE-FAM-ADE-EPR-171-2022

## BITÁCORA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUIN-  
TERO, UBICADA EN SANTA MARIA (SANTA  
MARIA DE GRACIA), MUNICIPIO DE ROSARIO,  
ESTADO DE SINALOA.



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

FAM

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA

GREGORIO TORRES OLIVERO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCADO

LOCALIDAD: SANTA MARÍA DE GRACIA

MUNICIPIO: EL ROSARIO

TIPO DE OBRA:



## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Marcos C Ayala Garcia	ISIFE	Marcos A.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220697 No. 001

FECHA 23/4 Agosto 2022

Con esta fecha se apertura  
la bitácora de obra del contrato  
n°

ISIFE-FAM-ADE-EPR-171-2022

para plasmar los trabajos y  
avances de obra.


Así como acuerdos y análisis  
en la ejecución de obra.

\*Trabajos: construcción de muro de  
contención en cara paviméntal.

- Rallado y compactación de material  
producto de excavación

- peso de volumen diametro #3 Fy =  
4200 kg/cm<sup>2</sup>

Julio C

  
A.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22261 OBRA No. 220697 No. 002

FECHA 30/09/2022

Con esta fecha se visitó  
el contrato n°

ISIFE-FAM-ADE-ERR-171-2022

para verificar los trabajos y  
calidad.

\*Tuberos: Casa parlatona.

- cimbra para cimentación con madero  
de pino

- concreto  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  en cimentación  
T.M.A.  $3/4''$ .

- plantilla de concreto hecha en obra.

- Muro de concreto  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ .  
armado con varilla de #2.5 de espacado  
a 25 @, y 15 cm

Julio C

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220697 No. 003

FECHA 15/09/2022

Con esta fecha se visitó  
el control nº

ISS FE-FAM-ADE-EPP-171-2022


Para revisar los tubos y  
alcantarilla.

\* Tubos:

Cerca perimetral

- Dado de concreto  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  de  
40 x 30 cm. armado con 8 varillas  
#5 y estribos #3 a cada 17 cms.

Julio C

  
A.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220697 No. 004

FECHA 21/SEPTIEMBRE/2022

Con esta fecha se visitó  
el contrato n°

ISI FE-FAM-ADE-EPR-171-2022  
para revisar el avance y  
trabajos.

\*Trabajos:

Cerca perimetral.

- Excavación a mano en terreno tipo  
"A" investigado en obra.

Nota: Los trabajos mencionados en esta  
bitácora de obra están realizados,  
con esta fecha y nota de por  
carrada este bitácora de obra.

Julio C

Mateos  
PA