



**SINALOEA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 017, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-054-2022, DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESÚS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOEA.

**COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOEA**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, siendo las **09:00 horas** del día **29 del mes de junio del año de 2022**, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas de la administración pública estatal del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicada en primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa (COEES), servidores públicos, testigo social y licitantes y observadores, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones establecida en la **convocatoria a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 017**, Concurso No. **OPPU-EST-LP-054-2022**, para realizar los trabajos de la obra denominada **“MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESÚS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOEA”**; de conformidad con lo establecido en los artículos 46, tercer párrafo, y 48, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, LOPSRMES; y numerales 52 Bis 5 y 52 Bis 6 de su Reglamento; desarrollándose de la siguiente manera:

Presidió este acto el Subsecretario de Programación y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, y Presidente Suplente del COEES, **Raúl Francisco Montero Zamudio**; asistido por el representante técnico de la Secretaría de Obras Públicas (CONVOCANTE), **Francisco Roberto Soto Osuna** Jefe del Departamento de Vialidades de la CONVOCANTE; y el apoyo operativo del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la CONVOCANTE, **Abraham Serrano Vargas**. -----

Representando a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, participa el ciudadano **Vladimir Lenin Flores Ruiz**. -----

Presentándose el testigo social designado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el **C. Noe Francisco Bórquez Veldeuca**. -----

La visita al lugar de los trabajos se llevó a cabo el día **27 de junio del 2022, a las 10:00 Hrs.** -

Conforme a las bases de esta licitación, en el caso la CONVOCANTE estableció que las solicitudes de aclaración se podrían entregar personalmente en su domicilio en archivo electrónico Word o enviarse a través del correo electrónico [abraham.serrano@sinaloa.gob.mx](mailto:abraham.serrano@sinaloa.gob.mx), a más tardar 24 (veinticuatro) horas antes de la fecha y hora fijada para realizar esta junta de aclaraciones; de tal manera que las personas que pretendían solicitar aclaraciones, la fecha y

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso  
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin  
Tel. 667 758 70 00, ext. 2407



**SINALOYA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 017, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-054-2022, DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESÚS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOYA.

hora límite que tuvieron para entregarlas o ser enviadas, fue el día 28 del mes de junio del año de 2022 hasta antes de las 09:00 horas” -----

Personalmente en el domicilio de la CONVOCANTE no se entregó solicitud alguna de aclaración a la convocatoria. -----

El correo electrónico [abraham.serrano@sinaloa.gob.mx](mailto:abraham.serrano@sinaloa.gob.mx) registró 01 (uno) solicitud de aclaración enviada por ese medio, dentro de la fecha y hora límite que se tenía. -----

Los licitantes que entregaron la solicitud de aclaración dentro de la fecha y hora límite que se tenía; que acreditó su inscripción a la licitación pública; expresó su interés en participar en la licitación presentando el escrito señalado en la convocatoria y al cual se refieren los artículos 48, fracción II, de la Ley, conteniendo los datos y requisitos exigidos, y por tanto con derecho a solicitar aclaraciones a la convocatoria; y que previa revisión de su solicitud se apreció que se planteó de manera clara y concisa pues las aclaraciones están directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria al indicar los numerales y/o puntos específicos con los cuales se relacionan las preguntas y aspectos que se solicitan aclarar; y consecuentemente **ADMITIDA**, fue la siguiente:

1. C. Armando Zazueta León, en representación de la empresa **BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

Escrito y solicitud que quedan agregados a la presente acta para los efectos conducentes.

Visto lo anterior, se dan su respectiva respuesta a las solicitudes de aclaraciones que fueron admitida de la siguiente manera;

**1. LICITANTE: BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

No.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1.-	<p>CONCEPTO: ALU-008</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COLONIAL MEXICANO INCLUYE: LAMPARA LED, 5 AÑOS DE GARANTÍA, 175 W., O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCADAS EN POSTE RECTO DE 5 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30X0.70X0.90, CABLE USO RUDO N° 12, EXCAVACIÓN, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (UNIDAD PZA, CAN. 24.0)</p>	<p>PODRÍAN ANEXAR EL PLANO DE ESTA LUMINARIA, ASÍ COMO SUS DETALLES Y DATOS CONSTRUCTIVOS.</p>	<p>SE ANEXAN DETALLES DE LA LUMINARIA Y DATOS CONSTRUCTIVOS.</p>

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso  
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin  
Tel. 667 758 70 00, ext. 2407



**SINALOEA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 017, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-054-2022, DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESÚS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.


2-	<p>CONCEPTO: P18S25C019</p> <p>TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS DE LONGITUD INCLUYE: CAJA DE POLIETILENO, MEDIDOR, MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS. (UNIDAD PZA CANT. 91.0)</p>	<p>EL CONCEPTO DICE: INCLUYE CAJA DE POLIETILENO Y EL PLANO DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE MENCIONA UN 12. REGISTRO PARA AGUA POTABLE CON TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y CUERPO PRISMÁTICO DE FIBRA DE VIDRIO. (RELACIÓN DE PIEZAS PARA TOMA DE AGUA)</p> <p>¿CUÁL DEBEREMOS CONSIDERAR EN LA PROPUESTA?</p>	<p>TOMAR EN CUENTA LO QUE SE INDICA EN EL CONCEPTO.</p> <p>SE ANEXA EL DETALLE DE LA TOMA.</p>
----	--	---	--

Conforme a lo previsto en el artículo 46, párrafo último, de la Ley, las modificaciones a la condición de (la convocatoria/las bases de licitación) que resultaron de esta junta de aclaraciones, formarán parte de ella y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas. -----

En términos de lo dispuesto en el artículo 48, fracciones V y VI, de la Ley, se podrá entregar una copia de esta acta a los licitantes asistentes a este acto, y se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Dirección de Contratos de la convocante ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno estatal, sito en Avenida Insurgentes s/n, de la Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles. -----

No habiendo más que tratar y hacer constar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las **10:30** horas del día de su celebración, firmando al margen los que en ella intervinieron. -----

Por el COEES:

  
C. Raúl Francisco Montero Zamudio,  
Subsecretario de Programación y Contratos, y  
Presidente Suplente del COEES.





Av. Insurgentes s.n. Primer Piso  
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sin  
Tel. 667 758 70 00, ext. 2407








**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 017, CONCURSO No. OPPU-EST-LP-054-2022, DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESÚS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Por la **CONVOCANTE**, Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa:


  
C. Francisco Roberto Soto Osuna,  
Jefe del Departamento de Vialidades,  
Dirección de Estudios y Proyectos.

  
C. Abraham Serrano Vargas,  
Jefe del Departamento de Concursos y Contratos,  
Dirección de Contratos.

Por la **Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas** del gobierno del estado de Sinaloa:

  
C. Vladimir Lenin Flores Ruiz

**Testigo Social**

  
C. Noé Francisco Bórquez Velducea

# Descripción

Cuerpo: Carcaza de aluminio inyectado y tapa superior de aluminio rechazada.

Reflector: Aluminio anodizado.

Refractor: Acrílico prismático.

Montaje: Punta de poste.

Aplicaciones: Áreas exteriores/Alumbrado público.

Capacidad:

Vapor de sodio alta presión(v.s.a.p.) 70, 100, 150w.

Aditivos metálicos(a.m.) 175, 250w.

Aditivo metálico cerámico(a.m.c.) 70, 100 y 150w.

Cosmopolis(cos) 60, 90 y

Marca

Golden Illumination

Modelo

MEXICANO

## Descripción

### ESPECIFICACIONES

Cuerpo: Portabalastro de aluminio inyectado.

Refractor: Acrílico prismático.

Reflector: Tapa de lámina de aluminio.

Portalámpara: E39.

Montaje: Punta de poste de 3 1/2.

### APLICACIONES:


Calles


Avenidas

Parques

Fraccionamientos

Campos deportivos






**RELACION DE PIEZAS**

- 1-ABRAZADERA DE P.V.C. DE CUELLO REFORZADO CON ANILLO DE ACERO INOXIDABLE Y DOBLE TORNILLO CON EMPAQUE INTEGRADO.
- 2-NUDO DE INSERCCION DE BRONCE CON ENTRADA CONICA PARA ABRAZADERA Y SALIDA PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM. (1/2")Ø.
- 3-DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM. (1/2")Ø.
- 4-ADAPTADOR DE BRONCE ROSCA INTERIOR CON ENTRADA PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
- 5-NIPLE DE BRONCE ROSCA CORRIDA DE 1 1/2" DE LARGO, 13 MM. (1/2")Ø.
- 6-LLAVE DE CORTE DE BRONCE DE 13MM. (1/2")Ø.
- 7-LLAVE DE ESFERA MODELO PN50 URREA DE 13 MM. (1/2") Ø DE ACERO INOXIDABLE.
- 8-MEDIDOR DE MMD15-DE 13 MM. (1/2")Ø MARCA DELANEUT.
- 9-COPLE ROSCA INTERIOR DE BRONCE DE 13 MM. (1/2")Ø.
- 10-NIPLE DE COBRE RIGIDO TIPO "L" DE 13 MM. (1/2")Ø.
- 11-CAJA DE MEDICION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
- 12-PLANTILLA DE 10 cm X 10 cm EN PERIMETRO DE CAJA CONCRETO Fc=100 Kg/cm<sup>2</sup>.

**DETALLE DE MEDIDOR Y COMPONENTES CON CAJA DE POLIETILENO.**



**TOMA DOMICILIARIA CON CAJA DE MEDICION DE POLIETILENO**