






EL NOGALITO

Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

EL NOGALITO



MICROLOCALIZACIÓN



NOTAS Y ESPECIFICACIONES

- LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANO DE OBRA DEBERÁN APLICARSE A LAS NORMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.R.A. Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO.
- EN LOS POZOS DE VISITA SE DEBERÁN INSTALAR BRIDALES Y TAPAS DE CONCRETO EN DONDE ESTÁN TERRACOTAS Y DE P.O.D. EN DONDE ESTÁN PUNTEROS.
- NO DEBERÁN CONECTARSE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS DESCARGAS CONJUGALES DE AGUAS RESIDUALES.
- SE UTILIZARÁ TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA MÉTRICO, SERIE 20.
- LA TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO DEBERÁ SER CERTIFICADA Y APROBADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TUBERÍAS PLÁSTICAS.
- EN LA UNIÓN DE LAS ATARJAS CON LOS POZOS DE VISITA SE UTILIZARÁ UNIÓN HERMÉTICA CON ANILLO DE HULE.
- LAS ACOTACIONES DE LOS POZOS DE VISITA Y DE LOS DETALLES ESTÁN EN CENTÍMETROS.
- TODAS LAS CONEXIONES DE ALMBALES QUE ESTÉN CONECTADAS DIRECTAMENTE A LAS ATARJAS SE HARÁN CON TUBO DE P.V.C. DE 15 CM. Y CON SU RESPECTIVA SIETE.
- TODAS LAS CONEXIONES DE ALMBALES QUE SE CONECTEN DIRECTAMENTE A POZOS DE VISITA, SE HARÁN CON TUBO DE P.V.C. DE 20 CM. DE DIÁMETRO.
- LA LONGITUD DE LA TUBERÍA ESTÁ APROXIMADAMENTE EN METROS.
- EN LA RED DE ATARJAS DONDE NO SE INDICA EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SERÁ ESTÁ DE P.V.C. DE 15 CM. SERIE 20.


SIMBOLOGIA

- Tubería p.v.c. exist. ————
- Tubería p.v.c. proy. ————
- Numero De Pozo De Visita 44
- Pozo De Visita
- Pozo Cabeza
- Longitud-Pendiente-Diámetro 100-2-8
- Viviendas

DATOS DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC 8" Ø 2,131.00 MTS.
REGISTROS 102.00 PZAS.

PLANO DE PROYECTO

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR NOGALITOS) EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	
DIBUJO:	PROYECTO:
ING. ALEJANDRO SOTO VALDEZ	AREA TECNICA
FECHA:	FECHA:
C. GUADALUPE CASTRO QUIRÓNEZ	MARZO 2023
FECHA:	FECHA:
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO	ESCALA: S/E