



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **12:00 HRS**
horas de día **23** del mes **Mayo** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-PAV-077-2017, E33**

OBRA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Quienes firman al alcance manifiestan que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	IXPACINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. JOSUE T. RAMIREZ MONTAÑO S.C.	
02	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS	HZA SA DE CV Ing. Rosendo Zarza Rivera	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Ego Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.


SOP-C-LP-PAV-077-2017, E33

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR EMPRESAS

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

Respuestas:

- 1.- Puede Elegir cualquier Metodo
- 2.- SI
- 3.- Preferentemente Ultima Declaración (2016)
- 4.- Es en color Rojo
- 5.- Solamente la manguera



(En el documento TE-03 debera de anexar comprobación de la maquinaria y equipo que es de su propiedad o en su caso si es arrendada y anexar carta compromiso de arrendamiento)

(En el documento TE-17 debera anexar Cotización de los Materiales que Intervienen en la Propuesta)

LUGAR Y FECHA


CULIACÁN , SINALOA

A

23

2017


Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos


Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades

Concurso No. **SOP-C-LP-PAV-077-2017**, de la Convocatoria Pública Nacional No. **010**, relacionado a la Licitación Pública Nacional No. **LO-925004998-E33-2017**, publicada en fecha 11 de mayo del 2017, en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a la adjudicación del contrato No. **CONT-SOP-LP-PAV-079-2017**, correspondiente a la obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.**

PREGUNTAS DE LA EMPRESA:

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

PREGUNTA #1 ¿PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL SE UTILIZARÁ EL SALARIO MINIMO DEL DISTRITO FEDERAL (S.M.S.F.) O LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)?

PREGUNTA #2 ¿LOS CARGOS ADICIONALES COMO SON EL 2% PARA INDIRECTOS S.O.P. (SUPERVICION) Y EL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SE DE VE INTEGRAR EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO?

PREGUNTA #3 ¿PARA ACREDITAR EL CAPITAL CONTABLE SE PIDE EL ULTIMO ESTADO FINANCIERO O LA ULTIMA DECLARACION FISCAL PUEDE SER CUALQUIERA DE LOS DOS DOCUMENTOS O TIENEN QUE SER LOS DOS?

P06S32C032	ADOQUÍN EN BANQUETA DE 16X16X8 CM. DE ESPESOR, MODELO "ÚRICO" CON DISEÑO DE SEPARADOR UNIVERSAL DE 1.5 MM., CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 350 KG/CM2, COLOR VARIABLE, ASENTADO SOBRE PLANTILLA DE ARENA DE 4 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (ZONA SUR)	M2	620.00	PREG UNTA #4 ¿EN EL CONC EPTO P06S3 2C032 NO ESPEC
------------	--	----	--------	--

IFICA EL COLOR DEL ADOQUIN?

PREGUNTA #5 ¿EN EL CONCEPTO P18S25C020 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" ESTA INCLUYE LA CAMISA DE PVC O A LA PURA MANGUERA?