



**Procedimiento de Licitación Pública Nacional
No. HCES-SG-DA-LP-002/2019**

Acto de Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas, del día 04 de diciembre de 2019, en la sala Adjunta al pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante y av. Palenque s/n, colonia Recursos Hidráulicos C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones para la Adquisición de una unidad generadora de agua helada enfriadas por aire con compresores dual inverter y motores de los abanicos inverter, sistema de bombeo con velocidad variable con espacio de instalación mínimo, IPVL mínimo de 21.6 a un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95 Hz, a la convocatoria a la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 40, 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, así como del punto 2, de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Ing. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa.

Quien preside el acto fue asistido por los C.C. Refugio Álvarez Montaña, Director Administrativo, C. Aida Inzunza Cazarez, Director de Aduntos Juridicos, Alejandro López Campos, Jefe del Departamento de Compras dependiente de la Dirección Administrativa del Congreso del Estado de Sinaloa.

ACLARACIONES:

El H. Congreso del Estado hace la aclaración lo manifestado en las bases en el punto no. 7, aclarando que son 4 semanas para suministro del equipo y 8 semanas para su instalación y puesta en marcha

Preguntas del Licitante: CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V.

PREGUNTA NO. 1 Duda u observación: Solicitan Constancia de no adeudo de impuestos municipales y estatales del domicilio fiscal del licitante y constancia de no adeudo de impuestos federales. ¿A qué tipo de impuestos se refieren con exactitud en el caso de impuestos municipales y estatales (predial, multas de tránsito, etc.)?

RESPUESTA:

PREGUNTA NO. 2 ¿Cuál sería el voltaje de operación del equipo?

RESPUESTA: 440 a 460 volts

Ca. C. G. L. N...

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'José A. Ríos Rojo' and 'A7B']

[Handwritten signature on the left margin]



PREGUNTA NO. 3 ¿La red de tubería de agua helada desde cuarto de maquina chiller a unidades interiores (manejadoras) serán reemplazadas en tu totalidad o solo cuartos de máquinas?

RESPUESTA: se va a remplazar únicamente en el cuarto de maquinas

PREGUNTA NO.4 ¿La instalación eléctrica total de los equipos será contemplada por nosotros o la realizará otra empresa?

RESPUESTA: el servicio va a ser de manera integral por la empresa ganadora

PREGUNTA NO.5 ¿Tiempo de entrega de los trabajos?

RESPUESTA: 60 días hábiles

PREGUNTA NO.6 ¿Horario de trabajo para las diferentes actividades?

RESPUESTA: Mínimo 8 diarias y si se requiere deberá solicitarlo por escrito

PREGUNTA NO.7 ¿Tipo de tubería a utilizar acero al carbón o cpvc?

RESPUESTA: las dos opciones son viables

PREGUNTA NO.8 ¿Ubicación del control del equipo?

RESPUESTA: En el cuarto de ubicación de los equipos

PREGUNTA NO.9 ¿El voltaje de comunicación entre equipos deberá ser forzosamente de 30 VDC?

RESPUESTA: 30 vdc con cable blindado

PREGUNTA NO.10 ¿Cuáles son los niveles de ruido máximos permitidos de la unidad generadora de agua?

RESPUESTA: 86 decibeles

PREGUNTA NO.11 ¿los abanicos de las condensadoras tienen que ser invertir?

RESPUESTA: si tienen que ser de frecuencia variable

PREGUNTA NO.12 ¿Que pasa si el equipo propuesto no tiene los 10 años de garantía?

RESPUESTA: la dependencia requiere equipo de mayor eficiencia por lo tanto los equipos forzosamente tienen que se a 10 años

Preguntas del Licitante: Jesús Manuel Salazar Meza

Jesús Manuel Salazar Meza

Jesús Manuel Salazar Meza

JAZA

José O. Ruiz Rop



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

PREGUNTA NO.13 ¿Los Días y Horas en que se puede Laborar?

RESPUESTA: de lunes a viernes después de las 4 de la tarde

PREGUNTA NO.14 ¿ para el retiro de las unidades tanto interior como exterior necesitamos saber los requerimientos para las maniobras de grua (horarios, condiciones).

RESPUESTA: deberán presentar un oficio para dar la logística

PREGUNTA NO.15 ¿ para el caso de las unidades interiores se va a considerar el retiro total de la techumbre y la reinstalación al término de la obra, ¿ este material puede ser resguardado en sus instalaciones?

RESPUESTA: Retiro con recuperación de la misma techumbre que realizara en licitante ganador

PREGUNTA NO.16 -¿donde se depositara material retirado? (condensador, evaporador, materiales de desecho)

RESPUESTA: se resguardaran en el estacionamiento del H. Congreso del Estado de Sinaloa

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley que nos ocupa, en este acto se da a conocer el calendario subsecuente del evento Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de esta Licitación:

EVENTO	FECHA	HORA	Lugar
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	10 de diciembre de 2019	11:00 hrs.	Sala adjunta al pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, ubicada en Boulevard Pedro Infante y av. Palenque s/n, colonia Recursos Hidráulicos C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, en términos del artículo 47 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.congresosinaloa.gob.mx para efectos de su notificación.

Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: Parte exterior de la Biblioteca del Congreso del Estado de Sinaloa, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 11.30 horas, del día 04 de diciembre de 2019.

Qui O. Ruiz Ropo

Qui O. Ruiz Ropo
Qui O. Ruiz Ropo
Qui O. Ruiz Ropo

Qui O. Ruiz Ropo

Qui O. Ruiz Ropo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Aida Inzunza Cazares

Director de Asuntos Juridicos

Arq. Omar Alejandro López Campos

Jefe del departamento de compras del Congreso del Estado de Sinaloa

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Lic. Elisa Podesta Rivas

Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa.

----- FIN DEL ACTA -----

CLIC. O. L. N. M.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Esta Acta consta de cinco fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

Representante	Nombre, razón o denominación social	Firma
C. SAUL TORRONTGUI	CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V.	
C. JESUS MANUEL SALAZAR MEZA		
C. CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO		

POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA



Nombre	Representante	Firma
Ing. José Antonio Ríos Rojo	Secretario General del Congreso del Estado de Sinaloa	
Lic. Refugio Álvarez Montaña	Director Administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa	

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

HCES-SG-DA-LP-002/2019

Adquisición de tres unidades generadoras de agua helada enfriadas por aire con compresores dual inverter y motores de los abanicos inverter 50 TR de capacidad cada uno, sistema de bombeo con velocidad variable con espacio de instalación mínimo, IPVL mínimo de 21.6 a un voltaje de 460/3/60 frecuencia oscilatoria entre los 19 Hz y 95 Hz.

ASISTENTES A JUNTA DE ACLARACIONES

No. de Recibo	fecha de inscripción	Empresa	R.F.C.	FIRMA
1	02/12/2019	CAURUS ECOINGENIERIA S.A. DE C.V.	CES101009-PVA CES-101009-PVA	
2	03/12/2019	JESUS MANUEL SALAZAR MEZA	SAMJ440227-EL2	
3	03/12/2019	CARLOS CESAR ORTEGA NAVARRO	OENC740925-IK5	