



E-143

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **09:00 HRS**
 horas de día **11** del mes **DICIEMBRE** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que
 están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **LO-925004998-E143-2017**

OBRA

Construcción de Planta Potabilizadora de 10 Lps., en la Localidad de Tehueco, en el Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	S.T.R.C.	Arq. Ignacio Guillén M.	
02	ISP CONSULTORIA GLOBAL (JAPAF)	ING. DIANA R. SOTO B.	
03	JAPAF PROYECTOS	ING. JOSE HUMBERTO RUIZ A.	
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

PA
Arq. Carlos Ornelas Hicks
 Director de Estudios y Proyectos

REPRESENTANTE DE LA S.O.P.
Ing. Francisco Roberto Soto Osuna
 Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

LO-925004998-E143-2017

EL CONCEPTO CON CLAVE EQTFO03 SUMINISTRO DE
FILTRO COMERCIAL BOBINADO DE 1.39 M (55") DE DIAMETRO
DEBERA SER EL MODELO 2200SAARDIV-1.39/55 DE
ACUERDO A FICHA ANEXA, NO HACER CASO A MARCA
AQUEX-NOYEM.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

(Los Contratos de Obra celebrados dentro y fuera del Estado de Sinaloa tambien deberán de incluir sus Fianzas)

(Obras de la Misma Naturaleza o Similares, Son aquellas de la Misma Especialidad, Mismos Alcances, Montos Similares a los que presentan), No incluir Obras que no cumplan con estas especificaciones

(Anexar en el Documento TE-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento TE-17 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta)

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA: CULIACÁN SINALOA A 11 DICIEMBRE del 2017

PA
Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

P.A.
Ing. Francisco Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades

Filtro Bobinado

Modelo

2200SAARDIV-1.39/55



Filtro Comercial mod. 2200

Presión máxima de trabajo: 4 BAR

Presión de prueba: 6 BAR

Temperatura máxima: 50°C


Purga de aire manual



Mirilla




Entrada hombre



Boquilla de descarga



Colector de succión



D (Pulgada)	43"	47"	55"	63"	71"	79"
H (mm)	1400	1400	1600	1750	1950	2150
E (mm)	550	550	650	630	670	720
A (mm)	980	980	1215	1450	1610	1800
F (mm)	140	140	190	240	240	240
B (mm)	340	340	450	450	550	550
C (mm)	60	60	60	60	60	60