


DETALLE DE POZO TIPO PROFUNDO
S/E

ADEME
0 a 10 M. TUBO LISO 10"Ø x 1/4" ESP. 10 a 20 M. (TUBO RANURADO STD 10"Ø. x 1/4" ESP. RAN. 3/16"Ø. TIPO-4)
CONTRA-ADEME
0 a 6 M. TUBO LISO 20"Ø x 1/4" ESP.
FILTRO
GRAVA DE CANTO RODADA Y CLASIFICADA TIPO GRANZON EN DIAMETROS UNIFORMES DE 3/4"Ø. a 1/2"Ø.
CEMENTACION
SELLO DE PROTECCION SANITARIA CON LECHADA AGUA CEMENTO DE 0 a 6 mts.


**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

PERFORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 20 M. SECTOR LOMA DE RODRIGUERA CULIACÁN, SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: POZO PROFUNDO DE 20 M. EN POZO No.6 LOMA DE RODRIGUERA		NUMERO DEL PLANO: 2 DE 10	
CLAVE DE PLANO: PLAN POZPROF	NOMBRE DE PROYECTO: TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN POZO #6 LOMA DE RODRIGUERA		
LEVANTO: ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑA	PROYECTO: ING. LUIS E. GARCIA DOMINGUEZ	REVISO: ING. GUSTAVO A. ALCANTAR A.	FECHA: FEBRERO/2020