



RED DE CONDUCCIÓN		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	TUBERÍA GALV. DE 2"	
	CODO PVC 2"x45°	
	CODO PVC 2"x90°	
	COPLE DE PVC 2"	

RED DE DISTRIBUCIÓN					
PVC			GALV		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANT.	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	TUBERÍA PVC DE 3"			TUBERÍA GALV DE 3"	
	COPLES DE PVC 3"			COPLES GALV 3"	
	CODO PVC 3"x45°			CODO GALV 3"x45°	
	CODO PVC 3"x90°			CODO GALV 3"x90°	
	YEE PVC 3"			YEE GALV 3"	
	REDUCTOR PVC 3" A 2"			REDUCTOR GALV 3" A 2"	
	TEE PVC 3"			TEE GALV 3"	
	TAPÓN PVC 3"			TAPÓN GALV 3"	
	TUBERÍA PVC DE 2"			TUBERÍA GALV DE 2"	
	COPLES DE PVC 2"			COPLES GALV 2"	
	CODO PVC 2"x45°			CODO GALV 2"x45°	
	CODO PVC 2"x90°			CODO GALV 2"x90°	
	YEE PVC 2"			YEE GALV 2"	
	TEE PVC 2"			TEE GALV 2"	
	TAPÓN PVC 2"			TAPÓN GALV 2"	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN		SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	
	CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL				
	VÁLVULA DE BRIDA DE 3"				
	VÁLVULA DE BRIDA DE 2"				
	TOMA DOMICILIARIA DE 1 1/2"				
	POLIDUCTO HIDRÁULICO DE 1 1/2"				

NOTAS:
EXCAVACIÓN EN ZANJA SERÁ POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
SECCIÓN DE 60 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD

H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX



Dirección de Planeación 2021-2024
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX, SINALOA.

Aprobó:
C. José Francisco Ávila Piña
Director de Obras Públicas

Dibujó: Ing. Bryan Osorio Alvarez
Proyectista

Revisó:
Ing. José Ronaldo Martínez
Director de Planeación

Escala: S/E



Fecha: JUNIO/2023
PL-01