

PLANTA DE CONJUNTO DE CERCA EN BASE POZO

ESC. 1:50



VISTA A–B DE CERCA PARA ACCESO A BASE POZO

ESC. S/E

CROQUIS DE LOCALIZACION



VISTA TRASERA Y LATERALES DE CERCA EN BASE POZO

ESC. S/E



CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN DE 0.20x0.30 m. ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8"Ø. EST. DE 1/4" A/C 15 CM. F'C=200Kg/cm2.



PILOTE DE CIMENTACIÓN 0.20X0.20X0.50 M. ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8"Ø. ESTRIBOS DE 1/4"Ø. A/C 20 CM. F'C=250Kg/cm2.



PLANTA
CAPUCHA SIMPLE
73mm.(2 7/8")

ALZADO
CAPUCHA SIMPLE
PARA POSTE ESQUINA
(ALUMINIO)

VOLUMETRICO
CAPUCHA SIMPLE
48mm.(1 7/8")



CONECTOR
42mm.

PASADOR MARCO
PUERTA



PICAPORTE

COPLE SIMPLE
38mm.

BISAGRA

COMPONENTES DE CONEXION



ISOMÉTRICO

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL
CAPUCHA MARCO
48mm.(1 7/8")

ALZADO LATERAL
COPLE BA

ALZADO
FRONTAL

PLANTA



ABRAZADERA DE
TENSION 73mm.
(2 7/8")

ABRAZADERA DE
TENSION 73mm.
(2 7/8")



VISTA TRASERA Y LATERALES DE CERCA EN BASE POZO

ESC. S/E.

ELEMENTOS COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA CERCAS		A C A B A D O S
TELA CICLÓN, ABERTURA 50x50mm. INTERIOR	CAPUCHA MARCO, 48mm. (1 7/8")	LOS TUBOS PARA POSTES DE LÍNEA, ESQUINEROS, DE ARRANQUE (PUNTALES), BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS HORIZONTALES SE HARÁN DE ACERO FABRICADOS CON O SIN COSTURA SOLDADOS Y REDONDOS REGIDOS, GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE O A PARTIR DE LÁMINA GALVANIZADA CON SOLDADURA CONTINUA A TOPE CON REQUERIMIENTO G-90 (0.9oz/pie 2; TUBOS, MALLA, ACC. LAM.) EL TAMAÑO NOMINAL DE LOS TUBOS DEBE SER EL DESIGNADO EN ESTE PLANO Y DEBEN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS SUPERFICIALES Y TENER UN BUEN ACABADO. EL DEFECTO DEBE SER REMOVIDO POR MAQUINADO O ESMERILADO, LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DEBEN CORTARSE A ESCUADRA Y LIBRE DE REBABAS. LOS TUBOS FABRICADOS CON LÁMINA NEGRA Y LOS FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA DEBEN EXTENDER UNA GARANTÍA DE 5 a 7 AÑOS CONTRA CORROSIÓN.
MALLA, GALVANIZADA CAL 12.5 (OPCIÓN 1) H=2.00m.	CAPUCHA SIMPLE, 73mm. (2 7/8")	
SOLERAS DE TENSIÓN GALVANIZADAS DE 3/16"x3/4" DE ANCHO	ABRAZADERA DE TENSIÓN, 73mm. (2 7/8")	
POSTES DE LÍNEA, 48mm. (1 7/8")	ABRAZADERA DE ARRANQUE 73mm. (2 7/8")	
POSTES PUNTALES, 73mm. (2 7/8")	CONECTOR, 42mm. (1 5/8")	
POSTES ESQUINEROS, 73mm. (2 7/8")	PICAPORTE	
POSTES BASE DE PUERTA, 73mm. (2 7/8")	COPLE OREJA, 38mm. DE (1 1/2")	
BARRA SUPERIOR, 38mm. DE (1 1/2")	COPLE SIMPLE 38mm. DE (1 1/2")	
	BISAGRA 0.8mm. 9x32mm. (3/8"x1 1/4")	
	TORNILLO TIPO COCHE C/TUERCA(M20x60mm. 1/4"x(1 1/4") 32mm. CADMINIZADA	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Equipamiento electromecánico de pozo profundo para fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Mojolo (sistema multiple),Alcaldía Central,municipio de Culiacán, Sinaloa.

DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MOJOLO		NÚMERO DEL PLANO: 4 DE 6
CLAVE DE PLANO: CERCA PERIMETRAL	NOMBRE DE ARCHIVO: CERCA PERIMETRAL EN POZO DE MOJOLO	
DIBUJO: JORGE OCTAVIO BUENO LÓPEZ	LEVANTÓ: ING. SERGIO JESÚS CASTRO PEÑA	ESCALA: INDICADAS / FECHA: FEBRERO/2024
PROYECTÓ: ING. GUSTAVO ALCANTAR A.	REVISÓ: ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE	ELABÓ: ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ