




# LUMINARIA TIPO OV-15 150W. V.S.A.P.





LONGITUD TOTAL TRAMOS DE 38 M=304 METROS

SIMBOLOGIA	
++++	CEPA DE 30x40 cms. PARA ALDIABAS PULVERIZADO DE 41 mm Y CONDUCTORES
☒	ELECTRICOS INC. TIERRA FISICA CABLE XLPE 2+1 CAL. 4 Y CONTAMINADO Fe-A PROYECTO
⚡	EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO A PROYECTO
⬅	SISTEMA DE TIERRA
⚡	LUMINARIA TIPO DV-150 W V.S.A.P. EN POSTE METALICO DE 9.00 MTS Y BRAZO TIPO 1, DE 2.40 mts DE LARGO, A PROYECTO
⚡	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA. 19850V/7240-120 V.
○	POSTE TELEFONO DE MEXICO
●	POSTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

## CEPA DE 300X400 mm



## REGISTRO DE 400X400 mm




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROYECTO:  
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MIGUEL HIDALGO

DIRECCIÓN:  
ANGOSTURA, ANGOSTURA SIMULOA



AUTORIZADO:  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ

REVISO:  
DIRECTOR DE OBRAS  
ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA



ELABORO:  
CONTENIDO:  
ALUMBRADO PUBLICO  
KM 0+000-KM 0+309.00

FECHA:  
JULIO DEL 2022  
Escala:  
SIN

Hoja:  
4-6