


DETALLE DE MURETE.-




MURETE DE MEDICION Y CONTROL
DE ALUMBRADO


- 1.- FOTOCELDA CON PROTECCION USO INDUSTRIAL
- 2.- POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD (ALIMENTACION)
- 3.- BASE PARA MEDICION TIPO SOCKET (5-100 A)
- 4.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- 5.- CONTACTOR MAGNETICO CAPACIDAD
- 6.- POLIDUCTO DE 19mm (3/4")
- 7.- VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD CON CONECTOR
- 8.- MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION
- 9.- GABINETE BASE NEMA-3R, ALOJAR CONTACTOR Y TERMOMAGNETICO INTEGRADO MCA SQUARE D
- 10.- POLIDUCTO PAD A CARGA DE ALUMBRADO.

DETALLE DE LA COLOCACION DE CANDADOS
EN LA TAPA DEL GABINETE 3R

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL





DE CULIACAN

PROYECTO:
PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE MARIA
DE JESUS NEDA ENTRE PROLG.
ALVARO OBREGON Y AV.
TENIENTE JUAN DE LA BARRERA
EN COLONIA 6 DE ENERO, EN LA
CIUDAD DE CULIACAN DE
ROSALES, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

MACRO Y MICRO.-

OBSERVACIONES:



AYUNTAMIENTO DE
CULIACAN
SINALOA

ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:

PAV123MARIADJESUSNEDAEXTDK

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24°50'20.83" N, 107°23'33.02" O

ESCALA:

S/ESC.

FECHA:

2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:

8 DE 9