

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

JAPAF



EL FUERTE

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la fuerza!

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO JAPAF-FAISMUN-APO-LPN-01-23
REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO
DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 52 BIS 5 Y 52 BIS 6, DE SU REGLAMENTO; Y EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. JAPAF-FAISMUN-APO-LPN-01-23 PARA LA "REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA."

I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO:

SIENDO LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2023, EN EL LUGAR QUE OCUPA EL SALON DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO SIN NUMERO, INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL, PLANTA ALTA; EN LA CIUDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA; Y PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1.8 DE LAS BASES DE CONCURSO, SE DIO INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ARRIBA CITADA. -----

II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR LA JUNTA:


ING. JAVIER FERNANDO IBARRA SOTO. JEFE DEL AREA DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE.

III. DESARROLLO DE LOS HECHOS:

ASISTEN A ESTA REUNION CON EL CARÁCTER DE INTERESADOS EN CONCURSAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y HABIENDO CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL MISMO, POR UNA PARTE, EL ING. SERGIO ANTONIO ALCALA MIRANDA, EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA CYRIS.A. DE C.V., Y POR OTRA, EL ARQ. FULGENCIO COTA RUELAS.

POR EL MOTIVO ANTERIOR Y EN PUNTO DE LA HORA PROGRAMADA PARA ESTE ACTO, SE DA COMIENZO FORMAL POR PARTE DE QUIEN LO PRESIDE QUIEN EXPONE QUE SE HA DETERMINADO REALIZAR CAMBIOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LOS CUALES SE INDICAN A CONTINUACION:

- SE INCLUYE CONCEPTO OFI/10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU DE CAPACIDAD, ALIMENTACION ELECTRICA 220 VOLTS, INCLUYE DRENAJE PARA DESAGUE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.
- SE INCLUYE CONCEPTO SA/04.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 1,300 LITROS, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.
- CONCEPTO TE/03.- SE MODIFICA LA CANTIDAD Y EN LUGAR DE SER 29.70 METROS LINEALES DEBERAN SER 16.00 METROS LINEALES.
- CONCEPTO IN/02.- SE MODIFICA LA CANTIDAD Y EN LUGAR DE SER DOS PIEZAS DEBERA SER SOLAMENTE UNA PIEZA.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE

JAPAF



EL FUERTE
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Hace lo bueno!

- SE INCLUYE EL CONCEPTO IN/03.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS, MOTOR BALDOR 0.25 HP 115/230 VOLTS 2.5/1.25 AMP. 1,745 RPM Y DOSIFICADOR WALLACE & TIERNAN MODELO ENCORE-700, DE DOBLE CABEZAL DIAFRAGMA DE 2 PULGADAS, CAPACIDAD MAXIMA DE 24 GALONES POR HORA, PRESION 150 PSI (CANTIDAD: UNA PIEZA)
- CONCEPTO TEM/02.- SE MODIFICA Y EN LUGAR DE SER TRANSFORMADOR DE 10 KVA, DEBERA SER DE 75 KVA/33,000/220.
- CONCEPTO VA/00.- SE MODIFICA LA CANTIDAD Y EN LUGAR DE SER 26.00 METROS LINEALES DEBERAN SER 12.00 METROS LINEALES.
- CONCEPTO VA/01.- SE MODIFICAN MEDIDAS DE REGISTRO Y EN LUGAR DE SER 0.90 X 0.90 X 1.0 DEBERAN SER DE 1.50 X 1.50 X 1.0 Y LA CANTIDAD EN LUGAR DE DOS PIEZAS, DEBERA SER UNA SOLA PIEZA.
- CONCEPTO VA/04.- SE MODIFICA LA CANTIDAD Y EN LUGAR DE SER TRES PIEZAS DEBERA SER SOLAMENTE UNA PIEZA.
- SE INCLUYE CONCEPTO VA/05.- REUBICACION DE BOMBAS DE 15 HP DE 3 PULGADAS DE CARCAMO DE AGUAS FILTRADAS A CARCAMO DE AGUAS CRUDAS, INCLUYE MANIFUL Y TODOS LOS ARREGLOS HIDRAULICOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA, DURADERO LAMINADO EN MEDIDAS DE 0.50 X 1.0 MTS. COLOCADO EN ESTRUCTURA DE 1.20 X 0.70 MTS., A BASE DE LAMINA METALICA CALIBRE 18 Y SOPORTE DE PTR DE 1 ½ X 1 ½ PULGADAS, CALIBRE 14, INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ACTO SEGUIDO Y CON EL PROPOSITO DE DESAHOGAR, Y ACLARAR CUALQUIER DUDA O PLANTEAMINETO QUE PUDIERAN TENER LOS LICITANTES, SE LES CEDE EL USO DE LA VOZ:


SIENDO EL ING. SERGIO ANTONIO ALCALA MIRANDA POR PARTE DE LA EMPRESA CYRI, S.A. DE.C.V, EL PRIMERO EN PARTICIPAR Y PARA ESTO, MENCIONA NO TENER NINGUNA DUDA AL RESPECTO Y EN VIRTUD ENTONCES DE NO TENER NINGUNA PREGUNTA POR HACER, SE LE CEDE EL USO DE LA VOZ AL C. C. ARO. FULGENCIO COTA RUELAS, QUIEN DICE TAMPOCO TENER DUDAS SOBRE ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

AHORA BIEN, HABIENDO MANIFESTADO LOS PRESENTES, NO TENER NINGUNA PREGUNTA O PLANTEAMIENTO POR HACER: POR LO QUE AL NO EXISTIR MAS PUNTOS POR ACLARAR Y ESTANDO DE ACUERDO TODOS, SE PROCEDE A LA CONCLUSION DE ESTE ACTO.-----

IV.- CIERRE DE ACTA:

PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO OTROS HECHOS QUE MANIFESTAR Y HACER CONSTAR, SE PROCEDE A CONCLUIR LA REUNIÓN Y CIERRE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SIENDO LAS 11:00 (ONCE) HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, MARTES 21 (VEINTIUNO) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-----

SE RATIFICA SU CONTENIDO EN TODAS SUS PARTES POR QUIENES EN ELLA INTERVIENEN, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE, SEGUN CORRESPONDA, EN CADA UNA DE SUS FOLIAS, PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ LEGAL. ASÍ SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----





JAPAF
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE





----- FIRMAS: -----

I.- POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE

<p>POR PARTE DE QUIEN PRESIDIO ESTE ACTO</p>	<p>TESTIGO:</p>
<p> ING. JAVIER FERNANDO IBARRA SOTO. ENCARGADO DEL AREA DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS</p>	<p> LIC. JAIME ARTURO GASTELUM SOTO. CONTRALOR INTERNO DE LA JAPAF</p>

II.- POR PARTE DE LOS LICITANTES:


C. ING. SERGIO ALCALA MIRANDA
POR PARTE DE LA EMPRESA CVRI, S.A. DE C.V.


C. ARQ. FULGENCIO COTA RUELAS.

ESTA HOJA CONTIENE LAS FIRMAS AL CALCE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2023, A LAS 10:00 HORAS, EN EL SALON DE CABILDOS; EN RELACION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. JAPAF-FALSMUN-AP0-LPN-01-23, PARA LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.