



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas
en red secundaria y Baja tensión en
Primaria General Angel Flores,
ubicada en Mochitahui, Municipio de
el Fuerte, Estado de Sinaloa.

BITÁCORA

Contrata

ISIFE-IED-ADE-EPR-199-2022



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: inversion estatal directa
2022 nivel Basica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: General Angel Flores

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SEPR02862

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Mochitahui

MUNICIPIO: EL Fuerte

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRU MADRU	ISIFE SANDRU CASTRU MADRU	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRU MADRU	ISIFE SANDRU CASTRU MADRU	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220789 No. 001

FECHA 09-SEP-2022

Rehabilitación de instalaciones
eléctricas en red secundaria y
Baja tensión en Primaria General
Angel Pérez, ubicada en
Macarabui, municipio de El
Fuerte, estado de Sinaloa.
Contrato
ISFE-IED-ADE-EDR-199-2022
Fecha Contrato
09-SEP-07-DIC-22
Monto de obra
\$ 574,970 19
Junio / Sandra Cordero Masden
SIPENS-

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22104 OBRA No. 220789 No. 002

FECHA 30-SEPTIEMBRE-2022

CON ESTA FECHA SE REVISARON
LOS TRABAJOS DE

-DESCONEXYON DE INTERRUPTOR
PRINCIPAL E INSTALACION
DE INTERRUPTOR TERMINAL-
NETICO DE 3A 200 AMP.

Julio C

Sandoval Maeda

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2209 OBRA No. 220789 No. 003

FECHA 21-OCTUBRE-2022

CON ESTA FECHA SE REVISARON
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
A:

-DESCONEXION DE LUMINARIAS EN
MAL ESTADO

-DESCONEXION Y DESINSTALACION DE
ACCESORIOS DE CONTACTOS Y
APAGAFUEGOS

2209

Sancho Castro Maldonado

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220789 No. 004
FECHA 18-NOVIEMBRE-2022

CON ESTA FECHA SE REALIZAN
LOS TRABAJOS DE

- SUMINISTRO E INSTALACION
DE LUMINARIA 2x12W

- SUMINISTRO E INSTALACION DE
INTERRUPTOR 1x20 AMP

- SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONTACTOS Y APAGADORES

Julia:

Sandra Costa Maldonado
Supervisor