


MURETE DE MEDICION Y CONTROL
DE ALUMBRADO


- 1.- FOTOCELDA CON PROTECCION USO INDUSTRIAL
- 2.- POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD (ALIMENTACION)
- 3.- BASE PARA MEDICION TIPO SOCKET (5-100 A)
- 4.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- 5.- CONTACTOR MAGNETICO CAPACIDAD
- 6.- POLIDUCTO DE 19mm (3/4")
- 7.- VARILLA PARA TIERRA COPPERWELD CON CONECTOR
- 8.- MURETE PARA EQUIPO DE MEDICION
- 9.- GABINETE BASE NEMA-3R, ALOJAR CONTACTOR Y TERMOMAGNETICO INTEGRADO MCA SQUARE D
- 10.- POLIDUCTO PAD A CARGA DE ALUMBRADO.

DETALLE DE LA COLOCACION DE CANDADOS
EN LA TAPA DEL GABINETE 3R

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



H. AYUNTAMIENTO
DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE
CALLE FRENTE A ESCUELA
PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS,
ENTRE CALLE ALFA (ARROYO) Y
AV. MANUEL J. CLOUTHIER, EN
LA COLONIA FRANCISCO I
MADERO, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN, SINALOA.

CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:

DETALLE DE MURETE.-



ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARG. ARLETTE DIAZ LEON
SRIA. MPAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ADRIAN SANCHEZ ANGULO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

REVISO:
UNIDAD DE EVALUACION TECNICA

CLAVE PRESUPUESTO:
PAV23FRENTEESCPRIMDIANALAU

COORDENADAS GEOGRAFICAS:
24°45'42.46" N. 107°23'21.79" O.

ESCALA:
S/ESCALA

FECHA:
2023

ARCHIVO:

NUMERO DE PLANO:
8 DE 9