



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS  
ANEXO II-A

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **14:00 HRS**  
horas de día **30** del mes **Mayo** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que  
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Federal N° **SOP-C-LP-EMP-087-2017, E71**

OBRA

**EMPEDRADO DE CALLE ANTONIO ROSALES, ENTRE PEGUE PAV. DE CALLE PRINCIPAL Y PEGUE PAV. DE SALIDA AL PUEBLO, EN EL POBLADO DE SIQUEROS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA**

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Zina Valensuela Capra	<i>[Signature]</i>
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso  
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.

*[Signature]*  
Arq. Carlos Ornelas Hicks  
Director de Estudios y Proyectos

*[Signature]*  
Ing. Fco. Roberto Soto Osuna  
Jefe de Dpto de Vialidades



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
JUNTA ACLARATORIA

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL No.

**SOP-C-LP-EMP-087-2017, E71**

RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS :  
CONSTRUCTORA MARLI

Respuestas:

1.- La piedra es completamente ahogada en el concreto y su acabado final es escobillado. Concreto 50% piedra 50%

( En el documento TE-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada y anexar carta compromiso de arrendamiento con la que se va utilizar)

(En el documento TE-17 deberá anexar Cotización de los Materiales que Intervienen en la Propuesta)

LUGAR Y FECHA CULIACÁN SINALOA A 30 Mayo del 2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks  
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Ego. Roberto Soto Osuna  
Jefe de Dpto de Vialidades

*[Handwritten signature]*



Constructora Marli S.A. de C.V.

# CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.

SIXTO OSUNA 202 CENTRO, MAZATLAN, SIN. C.P. 82000

RFC: CMA-840209-488, TEL: (669) 982-70-24 Y 981-67-22

CORREO ELECTRONICO: constmarli@hotmail.com

culiacan Sinaloa a 30 de Mayo del 2017

## C. OSBALDO LOPEZ ANGULO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

P R E S E N T E

En relacion a nuestra participacion para la licitacion Pùblica No. :  
correspondiente a los trabajos de:

**LO-925004998-E71-2017**

**EMPEDRADO DE LA CALLE ANTONIO ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE SIQUEROS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.  
LONGITUD= 570.29 M. Y ANCHO DE CALZADA VARIABLE.**

## JUNTA DE ACLARACIONES.

MANIFESTAMOS A UD. LA SIGUIENTE ACLARACION.

EL CONCEPTO SE LEE COMO SIGUE.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
P06S33C012	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA, ACARREOS DE PIEDRA BOLA, ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y LIMPIEZA.	M2	3,947.00

LA ACLARACION AL CONCEPTO ES

SI LA PIEDRA ES COPLETAMENTE AHOGADA Y EL ACABADO FINAL ES ESCOBILLADO. Y LA PROPORCION DE CONCRETO PIEDRA. . O EN SU CASO LA PIEDRA ES VISIBLE Y EN QUE PROPORCION CON RESPECTO AL CONCRETO.

Atentamente

CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.

C.P. JOSE ANTONIO OSUNA TIRADO.  
REPRESENTANTE LEGAL