



PLANTA POTABILADORA DE 50 L.P.S.
"COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA"



NOMENCLATURA EN EDIFICIOS DE REACTIVOS QUIMICOS

- ENCORE SULFATO
- INSTALACION ENCORE SULFATO
- ENCORE POLIMERO
- INSTALACION ENCORE POLIMERO
- AGITADOR SULFATO
- INSTALACION AGITADOR SULFATO
- AGITADOR POLIMERO
- INSTALACION AGITADOR POLIMERO
- SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE CLORO-GAS MARCA EVOQUA MODELO S10K DE UNA CAPACIDAD MAXIMA DE 90 KG. POR DIA, CON JUEGO DE NIPLE Y GARGANTA 140F. SE INCLUYE:
- UNIDAD VALVULA REGULADORA 210M.
- UNIDAD DE CONTROL DE 3 PULGADAS
- INYECTOR DE VACIO 3/4 PULGADAS
- CONECTORES Y MANGUERAS
- MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
- INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO GAS MARCA WALLACE AND TIERNAN MODELO S10K A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 7.5 M. INCLUYE:
- MATERIAL DE PVC, CEDULA Y MATERIAL ELECTRICO
- BOMBA CR1-11
- INSTALACION BOMBA CR1-11
- SUMINISTRO DE CILINDRO DE 68 KILOS

EDIFICIO DE REACTIVOS QUIMICOS

A LA COMUNIDAD DE CHINITOS

CANAL ENTUBADO

A AUTOPISTA BENITO JUAREZ

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILADORA CON CAPACIDAD DE 50 L.P.S. UBICADA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA DEL ESTADO DE SINALOA.

DESCRIPCION DE PROYECTO: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE REACTIVOS QUIMICOS	NUMERO DEL PLANO: 1 DE 1
CLAVE DE PLANO: REHREACTIVOS QUIMICOS	TITULO DE ARCHIVO: PLANTA DE CONJUNTO CHINITOS.DWG
Va. By: C. RICARDO ANGUILO GARCÍA	FECHA: DICIEMBRE/2020