

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 01

FECHA 05 - Octubre - 2022

Con fecha 05 de Octubre de 2022, Se dan por iniciados los trabajos:
Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red y Baja tensión en Secundaria Mar de Cortez, en Topolobampo, Municipio de Ahuac, Estado de Sinaloa.

Con trato: Isife-Ade-IED- Sec-290-2022

Se inicia Desmontando Cableado Provisional Retirando Gabinetes Obsoletos en Murete de Medición Principal se Realiza Valoración de Registros existentes en Mal estado.

Juan Pablo Lopez

Superintendente.
Sandra Castan Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 01

FECHA 05 - Octubre - 2022

Con fecha 05 de Octubre de 2022, se dan por iniciados los trabajos: Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red y Baja tensión en Secundaria Mar de Cortez, en Topolobampo, Municipio de Ahumada, Estado de Sinaloa.

(Contrato: Isife-Ade-IED-Sec-290-2022

Se inicia Desmontando Cableado Provisional Retirando Gabinetes Obsoletos en Murete de Medición Principal se Realiza Valoración de Registros existentes en Mal estado.

Juan Pablo Moreno

Superintendente. Sandra Luján Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220916 N° 02

FECHA 12 de Octubre de 2022

Con fecha 12 de Octubre de 2022
Se realiza Segunda Nota de Bitácora
donde se Avanza en Denonciaion de
Registros, Se Retira Ventas de Carga
en mal estado, Gabinetes y Cableado
Obsoleto.

Se Vanura en Muros Para Instalar
Tuberia Conduit. Se taza y excava
en linea Poliflex de 2" Para
Alimentacion de Modulos

Juan Pablo Lopez

Superintendente. Sandro Castro Maldon
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 02

FECHA 12 de Octubre de 2022

Con fecha 12 de Octubre de 2022
Se realiza Segunda Nota de Bitácora
donde se Avanza en Demolicion de
Registros, Se Retira Ventas de Carga
en mal estado, Gabinetes y Cableado
Obsoleto.

Se Vanura en Muros Para Instalar
Tuberia Conduit. Se taca y excava
en linea Poliflex de 2" Para
Alineacion de Modulos.

Juan Pablo Lopez

Superintendente. Sandro Castro Maldon
Sipensu

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220410 N° 03

FECHA 20 de Octubre de 2022

Con fecha 20 de Octubre de 2022
Se realiza tercera Nota de Bitácora,
donde se trabaja en Cableado de Salidas de
Alumbrado y Contactos, de igual manera
se trabaja en instalación de Mufa,
Banda en línea de Media Tensión,
Instalación de Gabinete M-5 y
Gabinete M-10, Asimismo el cableado
de firme y tubería de 2 1/2
Galvanizada y de 2" Conduit de PVC.

Jun Pablo Lopez

Superintendente.

Sandra Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220410 N° 03

FECHA 20 de Octubre de 2022

Con fecha 20 de Octubre de 2022
Se realiza tercera Nota de Bitácora,
donde se trabaja en Cableado de Síntesis de
Alumbrado y Contactos, de igual manera
se trabaja en instalación de Mufa,
Banda en línea de Media Tensión,
Instalación de Gabinete M-5 y
Gabinete M-10, Asimismo el cableado
de firme y tubería de 2 1/2
Galvanizada y de 2" Conduit de PVC.

Juan Pablo Lopez

Superintendente.

Sandra Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 04

FECHA 25 de Octubre de 2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022
Se Realiza Cartá Nota de Bitácora
donde se tiene 70% de Avance
En Salidas electricas de Alumbrado,
Contactos, lineas de Minisplifs,
X Se inicia Calleado con Cable 2+1
X LP Cal. #2 Para Alimentacion de
Modulos.

Juan Pablo Lopez

Superintendente.

Sandra Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 04

FECHA 25 de Octubre de 2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022
Se Realiza Carta Nota de Bitácora
donde se tiene 70% de Avance
en Salidas electricas de Alumbrado,
Contactos, lineas de Minisplits,
Y se inicia Gallego con Cable 2+1
XLP Cal. #2 Para Alimentacion de
Modulos.

Juan Pablo Lopez

Superintendente.

Sandra Castro Madon

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220910 N° 05

FECHA 01 de Noviembre de 2022

Con fecha 01 de Noviembre de 2022

Se realizó Quinta Nota de Bitácora,

donde se trabaja en instalación de

Centros de Carga, Interruptores

termomagnéticos, Lámparas, y

Reflectores 'Led en Áreas exteriores,

Se Prueban Contactos eléctricos y

Apagadores.

Juan Pablo Lopez 4

Superintendente. Sandro Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 05

FECHA 01 de Noviembre de 2022

Con fecha 01 de Noviembre de 2022
Se realizó Quinta Nota de Bitácora,
donde se trabajó en instalación de
Centros de Carga, Interruptores
termomagnéticos, Láminas, y
Reflectores 'Led en Áreas exteriores,

Se Prueban Contactos eléctricos y
Alagadores.

Juan Pablo Linarez 4

Superintendente. Sandro Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 06

FECHA 11 de Noviembre de 2022

Con fecha 11 de Noviembre de 2022
Se realiza Sexta Nota de Bitácora, donde
Se tiene 100% la instalación de
Cableado Subterráneo, Cableado en Salidas
eléctricas de Contacto y Alumbrado, ASI.
Como líneas Para Minisplit.

Se tienen terminados los Registros
eléctricos Instalados las Varillas de
tierra Con sus Respectivos Conectores

Se Realiza la instalación de Cable THW Y/O
Con sus Conectores y Piezas Correspondientes.

Juan Pablo Lopez

Superintendente. Sandro Castro Maldonado
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220910 N° 06

FECHA 11 de Noviembre de 2022

Con fecha 11 de Noviembre de 2022
Se realiza Sexta Nota de Bitacora, donde
Se tiene 100% la instalación de
Cableado Subterráneo, Cableado en Salidas
eléctricas de Contacto y Alumbrado, ASI.
Como líneas Para Miniplugs.

Se tienen terminados los Registros
eléctricos. Instalados las Varillas de
Tierra con sus respectivos Conectores

Se Realiza la instalación de Cable THW Y/O
con sus Conectores y Piezas Correspondientes.

Junio Pillo Ino Lopez

Superintendente. Sandro Castro Madon
Superintendente