



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
SSS-IA-024-2023**



**ANEXO I TÉCNICO LOTE 1  
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AIRES DE ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE EN DIVERSAS ÁREAS DEL HOSPITAL DE LA MUJER CON NO. DE CLUES SLSSA017606 LOCALIZADO EN BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS S/N, COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS, CONFORME LO SIGUIENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS MARCA YORK DE 7.5 TONELADAS UBICADOS EN LAS ÁREAS QUIRÓFANOS 1, 2, 3 Y 4, LOS CUALES INCLUIRÁN LOS SIGUIENTE:

- REPARACIÓN DE DUCTERIA DE ACOPLAMIENTO (INYECCIÓN Y RETORNO) Y CÁMARA EPA EXISTENTE.
- INSTALACIÓN DE FILTROS EPA, FILTRO DE BOLSA Y FILTRO MECÁNICO.
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA.
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS MARCA YORK DE 5 TONELADAS UBICADOS EN LAS ÁREAS DE EXPULSIÓN 1, 2 Y 3, LOS CUALES INCLUIRÁN LOS SIGUIENTE:

- REPARACIÓN DE DUCTERIA DE ACOPLAMIENTO (INYECCIÓN Y RETORNO) Y RETIRO DE CÁMARA EPA EXISTENTE.
- INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO NUEVO.
- INSTALACIÓN DE CÁMARA EPA, FILTROS EPA, FILTRO DE BOLSA Y FILTRO MECÁNICO.
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO LG 20 TONELADAS EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN:

- INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS.
- RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO.
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA.
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO.
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 10 TONELADAS EN EL ÁREA DE UCIN INFECTO:

- INSTALACIÓN DE 2 COMPRESORES DE 5 TONELADAS
- RETIRO DE 2 COMPRESORES DAÑADOS
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 15 TONELADAS EN EL ÁREA DE OBSTETRICIA:

- INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 10 TONELADAS
- RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO
- RETIRO DE VENTILADORES DAÑADOS



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
SSS-IA-024-2023**



**ANEXO I TÉCNICO LOTE 1  
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS**

- INSTALACIÓN DE VENTILADORES
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 15 TONELADAS EN EL ÁREA DE DEL MÓDULO 1 Y 2 DE GINECOLOGÍA:

- INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS
- RETIRO DE COMPRESOR DAÑADO
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 15 TONELADAS EN EL ÁREA DE TERAPIA ADULTOS:

- RETIRO DE ABANICO DAÑADO
- INSTALACIÓN DE ABANICO
- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 5 TONELADAS EN EL ÁREA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION:

- INSTALACIÓN DE POLEA Y BANDAS
- REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LUVER DE LA CASETA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 10 TONELADAS EN EL ÁREA DE TAMIZ NEONATAL:

- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TRANE DE 10 TONELADAS EN EL ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS:

- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,
- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO LG DE 4 TONELADAS EN EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL:

- REPARACIÓN DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y DE TEMPERATURA,



**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
SSS-IA-024-2023**



**ANEXO I TÉCNICO LOTE 1  
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSOS SERVICIOS**

- CONVERSIÓN DEL EQUIPO A ELECTROMECAÁNICO
- INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

---

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL