


PLANTA CON DESPIECE DE BLOCK
BASE PARA ARREGLOS HIDRAULICOS.
ESC. 1:25.




PLANTA CON ARREGLOS HIDRAULICOS
ESC. 1:25.



CROQUIS DE LOCALIZACION


ESPECIFICACIONES

- LAS ACOTACIONES ESTÁN EN CENTÍMETROS
- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LOS 28 DIAS ES DE $F_c=200 \text{ Kg/cm}^2$
- EL ESFUERZO DEL ACERO DE REFUERZO ES DE $F_y=4,200 \text{ Kg/cm}^2$
- LA CIMBRA SERA COMÚN
- LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SE SUJETARÁN A LAS ESPECIFICACIONES DE LA C.N.A.




TUBERÍA DE ACERO DE (14") Ø 1/4" ESP.
PARA CONTRAADEME.

BASE PARA EQUIPO FORMA TRAPEZOIDAL
DE (0.70x0.70, 1.0x1.0 Y 0.30 M. DE ALTURA),
CONCRETO $F_c=200 \text{ KG/CM}^2$, CON
ACERO DE REFUERZO #3 A CADA 20 CM.





EN LOS CASOS DONDE SE REQUIERA EQUIPO SUMERGIBLE
SE DEJARÁ A 40cm LA BASE DEL TERRENO NATURAL
LOS CONTROLES QUEDARÁN EN UN LUGAR MÁS ACCESIBLE
VER PLANO ANEXO DE CONTROLES ELECTROMECÁNICOS.
BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO
CORTE A-A'



BASE PARA SOPORTE
DE MÚLTIPLE
DETALLE "A1"



DETALLE DE CIMENTACIÓN
TIPO ZAPATA CORRIDA.



DETALLE DE SOPORTE DE
ARREGLOS HIDRAULICOS
DETALLE "A4"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS			
Equipamiento electromecánico de pozo profundo para fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Chiquieritos, sindicatura de Baila, municipio de Culiacán Sinaloa.			
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO:	BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO		NÚMERO DEL PLANO:
CLAVE DE PLANO:	BASEEQUIPO-001		2 DE 7
OBJETO:	LEVANTO:	ESCALA:	FECHA:
ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX	ING. SERGIO CASTRO	1:25	nov/2023
PROYECTO:	REVISO:	VO. BO.	
ING. JUAN RENE CHIQUETE FELIX	ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR A.	ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ	