

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220916 No. 001

FECHA 18/0CTUBRE/2022

CON ESTO FINALIZA SE LA OBRERA Y LA OBRERA
BRIGADA QUE SUPLEN LAS TRANSACCIONES DE REPUESTO
DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS EN PARANCO
JOSE MARIA PICO SUAREZ, VIVIENDO EN EL DUEZ, MUNICIPIO
DE CALICAN, ESTADO DE SINALOA.

DE CONTRATO: 151FE-FEB-DOE-EAR-316-2022

MONTO DE CONTRATO: \$549,958.38

OFICIO DE AUTORIZACION: SAF-05F-018/2022

DE FECHA: 31/ENERO/2022

FECHA DE INICIO DE LAS TRANSACCIONES: 18/OCTUBRE/2022

FECHA DE TERMINACION DE LAS TRANSACCIONES: 16/DIC/2022

TARIFARIO AL VALOR DE EJECUCION (I.V.A.): \$75,856.33

TARIFARIO DE PARTICIPACION DE OBRA (35%): \$192,485.43

CONTRATISTA: COPEPEL, S.A. DE C.V.

REPARE ENTONCES LEVANTAR: C. ALFONSO ESPINOSA FELIX

TELEFONO: 6674739147

7

ING. JOSE MARIA PICO SUAREZ

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220916 No. 002

FECHA 28/09/2022

En visita realizada a la obra se realizaron el
revisión de lo establecido, el contratista así como el
supervisor de la obra para definir los trabajos
a ejecutarse en el plantel.

Ya quedando definido los trabajos a realizar en
dicho plantel, se dio inicio los trabajos con el
presupuesto de los trabajos Fluorocarbono de 2x39 u;
la revisión general de instalación eléctrica.

También se asseguiró ya estar ejecutando los
trabajos de suministro y colocación de interruptores
termomagnéticos de 2 polos de 15 y 50 amperios; las
salidas eléctricas de fuerza 220 amperios y de corriente
baja; el suministro y colocación de hidrante de

2 ton

JOSÉ FLORES BARRERA FELIX CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220914 No. 003

FECHA 07/NOV./2022

EN ESTO FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL LOS INTERFERIDORES TELEFONIAETICOS CON VIGILANTE DE 3X200 Y DE 3 PULGAS DE 70 Y 100 SHPS.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO, DANDO, COLOCACION Y CONEX. DE LAMPARAS FLORESCENTES DE SUPORTE DE 2X32W DE 61X61 CM., LAS SALIDAS DE CONDUCTOS MODULASKO POLICARBONATO DE 15 CM. DE EL SUMINISTRO Y COLOCANDO DE APARADOR CON CABLE DE CABLES.

7





ING. ABISIEL BERNAL FELIX CONTRATISTA.
SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220916 No. 004

FECHA 20/NOV./2022

CON ESTO FUEMAS SE DAN POR TERMINADOS LOS
TRABAJOS DE REDESIGNACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y ESCRIBOS EN PUNTO JOSE HERNÁNDEZ SUAREZ, UBICADO
EN EL DÍE, MUNICIPIO DE COLOMBIA, ESTADO DE SINALOA,
POR LO TANTO LOS ESTO FUEMAS SE DA POR
CERRADA LA PRESENTE BITÁCORA.

7





J. H. HERNÁNDEZ SUAREZ FELIX CONTRAESTRUCTURAS

SUPERVISOR DE OBRA