

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DE JULIO DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA, UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL, S/N DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA, DONDE LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECERÁN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA, DEL CONTRATO NO. **ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010**.

LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN "SECTOR 2" EN COL. PUEBLO NUEVO A "COLECTOR DE PUEBLO NUEVO", ESCUINAPA SINALOA."

SE HACE CONSTAR QUE LA REUNIÓN FUE DEBIDAMENTE INSTALADA EN LA FECHA ANTES CITADA POR SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO POR ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, PARA PRESIDIR ESTE EVENTO, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE C.P. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA, CONTRALOR MUNICIPAL, ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA, SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

	LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1	CONSTRUEM S.A. DE C.V.	A L FORZO S A C I S	
2	CUATRO SURCOS S.A. DE C.V.	Marco Antonio Cazarez Acosta	
3	LEONEL CASTAÑEDA IBARRA	Ricardo Zambrano de	
4	ISAAC DE JESÚS MEDINA LIMÓN	Isaac Medina	
5	COLEON S.A. DE C.V.	Yanis Yovan Smith	
6	INGENIERÍA COMPACTADA S.A. DE C.V.	_____	_____
7	FRANCISCO I. BELTRÁN T.	_____	_____
8	CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.	DAVID CRISTO CATORA	

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS. SE ANEXARA POR SEPARADO TODAS LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SE ACUERDEN CON RESPECTO A ESTA LICITACIÓN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H.
 AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

C.P. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA
 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA
 SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
 ESCUINAPA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

MINUTA

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE VERIFICÓ LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET SINALOA), NO ENCONTRÁNDOSE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DE ESTE MECANISMO ELECTRÓNICO; PERO SE REALIZARON EN LA PRESENTE JUNTA.

- ACLARACIONES INICIALES DE LOS CONVOCANTES. SIN PREGUNTAS Y ACLARACIONES.
- PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.

LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES, SE MANEJARAN LAS CORRESPONDIENTE MENCIONADAS EN EL ANEXO.

- LA EXCAVACIÓN SERÁ VARIABLE DE 0.00 A 1.50.
- TUBERÍA Y DESCARGA SERÁ SERIE 20.
- EL FACTOR SALARIO REAL, SERÁ POR EL UMA.
- EL COMBUSTIBLE, DIÉSEL Y GASOLINA, SERÁ EL PRECIO DEL 6 DE JULIO DE 2019.
- EL ANTICIPO SERÁ DE 30 % DE LA PROPUESTA.
- PARA EL CONCEPTO DE PLANTILLA, SE CONSIDERA UN ESPESOR DE 10 CM. Y MATERIAL SERÁ CON ARENA DE RIO CRIBADA.
- EN ACOSTILLADO SE CONSIDERARA UN RELLENO 30 CM, ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO, ESTO ES PARA DESCARGAR Y RED DE ATARJEA.
- LONGITUD DE DESCARGA SERÁ DE 6.00 METROS MÁXIMO.
- EL EQUIPO DE ACHIQUE SERÁ DE 3" DE DIÁMETRO Y MOTOR DE 4 HP.
- POZO DE VISITA PULIDO EN SU INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:4, Y TRES ESCALONES CON VARILLA DE 1".
- EN EL REGISTRO CONSIDERAR EL MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE UNA 1" 1/2 Y 1 1/4 POR 3/16 REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8.


- ACLARACIONES ADICIONALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE. SIN PREGUNTAS Y ACLARACIONES.

CIERRE DE MINUTA DE ACTA DE ACLARACIONES: UNA VEZ AGOTADA LOS TEMAS QUE MOTIVARON ESTA REUNIÓN, SE LEVANTA EL ACTA FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA TODOS LOS PARTICIPANTES, ENTREGÁNDOSE FOTOCOPIA A CADA UNO, DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA


ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA







C.P. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA
CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.


ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA
SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE
OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'AB' and '1500C Medina'.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS LICITANTES A PARTICIPAR

	LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1	CONSTRUEM S.A. DE C.V.	Alderson Solano	
2	CUATRO SURCOS S.A. DE C.V.	Marco Antonio Aguilar P.	
3	LEONEL CASTAÑEDA IBARRA	Ricardo Zambrano A.	
4	ISAAC DE JESÚS MEDINA LIMÓN	Isaac Medina	Isaac Medina
5	COLEON S.A. DE C.V.	Rene Juan Sanchez	
6	INGENIERÍA COMPACTADA S.A. DE C.V.	_____	_____
7	FRANCISCO I. BELTRÁN T.	_____	_____
8	CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.	David Crespo Choca	







¡CON LA FUERZA DEL CAMBIO!



Constructora Marli S.A. de C.V.

CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V.

SIXTO OSUNA 202 CENTRO, MAZATLAN, SIN. C.P. 82000

RFC: CMA-840209-488, TEL: (669) 982-70-24 Y 981-67-22

CORREO ELECTRONICO: constmarli@hotmail.com

Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa a 05 de Julio del 2019

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

PRESENTE

En relacion a nuestra participacion en la Convocatoria para la licitación Pública del Contrato No. :
ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010 correspondiente a los trabajos de:

**"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN "SECTOR 2" EN COL. PUEBLO NUEVO A
"COLECTOR DE PUEBLO NUEVO" ESCUINAPA, SINALOA."**

JUNTA DE ACLARACIONES.

MANIFESTAMOS A UD.. LAS SIGUIENTES DUDAS.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
-------	-------------	--------

EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS SE TIENEN LAS SIGUIENTES DUDAS:

DICE:

02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE. CON EXCAVACION A MANO HASTA 2 00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALCOS.	LOTE
----	---	------

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN, LA LEY NO PERMITE LOTES, DEBERIA SER "SONDEO" O "PZA"

1010 02	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO	M2
---------	---	----

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN?, SI ES ASI, DE QUE ESPESOR CONSIDERAMOS LA EXCAVACION?

1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS	M2
---------	--	----

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN?, SI ES ASI, DE QUE ESPESOR CONSIDERAMOS LA PLANTILLA?

1140 05	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE... 8" DE DIAMETRO Y 70 HP	M2
---------	--	----

PREGUNTA: EL EQUIPO QUE SE ESPECIFICA ES MUY GRANDE, ES CORRECTO LO QUE SE PIDE?, TAMBIEN LA UNIDAD NO ESTA BIEN?, DEBERIA SER "HR"

3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO. FABRICACION E INSTALACION	M2
---------	--	----

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN?, DEBERIA SER "PZA"

8051 16	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FABRICA... TEE&YEE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMETICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	PZA
---------	---	-----

PREGUNTA: EN ESTE CONCEPTO QUE DEBEMOS CONSIDERAR EN NUESTRO ANALISIS COMO SUMINISTRO DE DESCARGA, TUBERIA?, YEE?, CODO?, EXCAVACIONES?, PLANTILLAS?, RELLENOS?, ADEMÁS LA TEE+YEE QUE ESTAN SOLICITANDO QUE SE PRESUPUESTE, DEBERIA SER CON LA MISMA ESPECIFICACION DE LA TUBERIA DE 8" DEL CONCEPTO 8049 13 (SERIE 25)

1131 03	RELLENO EN ZANJAS...COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M2
---------	--	----

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN?, DEBERIA SER "M3"

9000 05	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M2
---------	--	----

PREGUNTA: LA UNIDAD ESTA BIEN?, DEBERIA SER "M3"



