



151/17

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA(S) OBRAS
ANEXO I-A

En la localidad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 horas de día 30 del mes Junio del 2017.

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las compañías constructoras que estan participando en el concurso N° SOP-C-LP-EF-115-2017 N° de paquete NO. 013-2017, referente a la siguiente obra:

<u>OBRA</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>MUNICIPIO</u>
Rehabilitación de Servicios de Electrificación, Drenaje y Reposición de Losas, en la Calle Ignacio Zaragoza, Tramo Miguel Hidalgo-Callejon Guadalupe Victoria.	Ciudad de Los Mochis	Ahome

Manifestamos los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se afectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

N°	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	CONSTRUCTORA E INM LM	ING. SAUL GILL LEON	
02	Proyectos y Electricizaciones Asociados	Ing. Abdel Padz	
03	Edificaciones y Obras Jube SA de CV	Ing. Julia Britton Moreno	
04	Constructora JUSA SA de CV	Ing. Fred Ruelas C.	
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso.

RODOLFO RUIZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE LA S.O.P.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA REUNION DE ACLARACIONES DE CONTRATISTAS
ANEXO II-A

15/11/17

En la localidad de **CULIACÁN** Municipio de **CULIACÁN** Estado de Sinaloa, siendo las **11:00 HRS**
horas de día **4** del mes **JULIO** del 2017

Se reunieron el Representante de la Secretaria de Obras Publicas, y los Representantes de las Compañías Constructoras que
están participando en la Convocatoria del Concurso de Licitación Pública Estatal N° **SOP-C-LP-REH-151-2017**

OBRA

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE Y REPOSICIÓN DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

Quienes firman al alcance manifiestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunion alcanzados.

Nº	COMPANIA	REPRESENTANTE	FIRMA
01	Constructora e Inmobiliaria LM SA de CV	Ing. Saul Gill L.	
02	MUNICIPIO DE AHOME	ARQ. ALBERTO HALLAL QUIRONES	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

← Se anexan por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a este concurso

Arg. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

REPRESENTANTE DE LA S.O.P. P.A.
Ing. Fco. Roberto Soto Osuña
Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

SOP-C-LP-REH-151-2017

RESPUESTAS A LAS EMPRESAS

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.

1.- LA MARCA DEL COLORANTE SERA UNIBLOCK O SIMILAR

NOTA:

1.- LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES PROFUNDAS CON USO DE MAQUINARIA, DEBERÁN DE CONSIDERAR EL TRABAJAR EN TURNO NOCTURNO

2.1.- Para los conceptos con claves 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 El mobiliario deberá ser idéntico al diseño especificado y cumplir en calidad y especificaciones de la marca y modelo de referencia.

2.2.- Para los conceptos con claves 11.3, 11.4, 11.5 y 11.6 se deberá cumplir en su totalidad con la ficha técnica en cuanto diseño, intensidad, color de la iluminación, potencia y nivel de protección, además de cumplir con la calidad y especificaciones de la marca y modelo de referencia.

2.3.- Para los conceptos incluidos en la partida 5 "pintura y señalización" que incluyen pintura, se deberá cumplir con las especificaciones (pintura termoplástica para colores amarillo y blanco y pintura de hule clorado tráfico pesado para colores naranja, rojo y verde) que cumplan con la norma AASHTO M-249.

2.4.- Para el concepto con clave 5.12 el margen de error en la colocación deberá ser +-2 mm (en vertical y horizontal)

2.5.- SE MODIFICA EL SIGUIENTE CONCEPTO

Descripción anterior

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT
5.12	Suministro y colocación de guía podotáctil de arcilla pilisintética amarilla de 30x30 cm. marca AISE o similar (caja con 10 piezas) de acuerdo a proyecto, asentada con adhesivo porcelánico marca interceramic o similar, incluye: fletes, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	230.67

Descripción que deberá considerarse:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT
5.12	Suministro y colocación de guía podotáctil de arcilla pilisintética amarilla de 30x30 cm. Marca AISE o similar (caja con 10 piezas) de acuerdo a proyecto, asentada con adhesivo porcelánico marca interceramic o similar, incluye: fletes, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. (Colocación con margen de error + - 2 mm tanto en sentido vertical como en horizontal)	ml	230.67

LUGAR Y FECHA

CULIACÁN, SINALOA

A

4

JULIO

2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

P.A.
Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
JUNTA ACLARATORIA
ACTA DE RESPUESTAS

CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

SOP-C-LP-REH-151-2017

2.6.- Todos los trabajos eléctricos de media tensión incluirán únicamente obra civil (solo incluir cableado para la tierra física con su respectiva varilla) y en los trabajos de baja tensión se deberá considerar cableado, conexiones a tierra y bases de medición.

2.7.- Todos los trabajos eléctricos se harán de manera coordinada con la supervisión que prestará al respecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) además, obviamente con la supervisión de la Dirección General de Obras Públicas (municipio).

(Anexar en el Documento PT-03 debera de anexar comprobación de que la maquinaria y equipo son de su propiedad o en su caso si es arrendada debera anexar carta compromiso de arrendamiento donde enlistara la que se va utilizar en la propuesta)

(Anexar en el Documento PE-04 deberá anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta))

(Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser analizadas en los precios unitarios)

(Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Telefono del Responsable)

LUGAR Y FECHA CULIACÁN, SINALOA A 4 JULIO 2017

Arq. Carlos Ornelas Hicks
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Fco. Roberto Soto Osuna
Jefe de Dpto de Vialidades



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S. A. DE C. V.

CALLE CUAUHEMOC 65 OTE., COL. BIENESTAR C.P. 81280, LOS MOCHIS, SINALOA.
R.F.C. CIL990521TD7 TEL.: (668) 8152932 (668) 8121441
www.constructoralm.com.mx E-MAIL: constructoraeinmobiliarialm@gmail.com

CULIACÁN, SINALOA; 04 DE JULIO DE 2017

JUNTA DE ACLARACIONES NÚMERO PRIMERO

DATOS GENERALES:

1.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V., CALLE CUAUHEMOC 65 OTE. , COL. BIENESTAR, C.P.81280 LOS MOCHIS, SINALOA R.C.F. CIL-990521-TD7 TEL: 01 66 88 15 29 32, REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAMIRO JESÚS COTA GASTELUM.

2.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

3.- ACTA CONSTITUTIVA: ESCRITURA NUMERO 1046 VOLUMEN IV CON REGISTRO NO. 93 DEL LIBRO NO. 778, SECCION 825 EL DIA 26 DE MAYO DE 1999, LIC. ARTURO DUARTE GARCIA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 165 EN EL ESTADO DE SINALOA, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, DESPACHO ESTABLECIDO EN LAS CALLES BELIZARIO DOMINGUEZ Y CUAHUTEMOC NUMERO 707, COLONIA BIENESTAR DE LOS MOCHIS, SINALOA.

4.-PODER ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM CONDIRECCION PARA CUALQUIER ACLARACION EN AV. CEDROS 2088 ORIENTE EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOYA, EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL NUMERO DE ESCRITURA ES. 10,735, VOL. XXXIV DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2008. PROTOCOLIZADA POR EL LIC. ANTONIO OSCAR OJEDA BENÍTEZ, NOTARIO PÚBLICO NO. 106

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EXPRESO A LA CONVOCANTE MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. SOP-C-LP-REH-151-2017, PARA LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACION, DRENAJE Y REPOSICION DE LOSAS, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO – CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

A SI MISMO, PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTE PREGUNTA:

PREGUNTA:

EN LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CON CLAVE 4.7, 4.8, 4.9 Y 4.10 REFERENTES A LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=300 KG/CM2 DE 18 CM. DE ESPESOR SE ADICIONARA COLOR PARA EL CEMENTO PERO NO HAY UNA MARCA EN ESPECIAL. SOLICITO MENCIONAR MARCA DEL COLORANTE.

ATENTAMENTE

ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

