



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Construcción de Subestación Eléctrica de 150 KVA
Tipo Poste y obra exterior con baja tensión
en secundaria técnica Num. 12, Ubicada en
Cohuixtlan, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa

Contrato NO. ISIFE-ADE-FAM-SEC-002-2022

No. P.G.O. 21204

No. obra. 210491

BITÁCORA



INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Secundaria tecnica Num. 12*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25 DST 0012 W*

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: *Conocido S/N*

LOCALIDAD: *Coahuila*

MUNICIPIO: *Aneme*

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Leon Leon Plata Vico	Scifa	Leon Leon Plata Vico

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210491

No. 001

FECHA 17- Enero-2022

Se apertura este libro de bitácora a efecto de dar cuenta de los trabajos que se realizan en la construcción.

Construcción de subestación eléctrica de 150 KV. Tipo Poste y obra exterior con base de concreto. La subestación se encuentra ubicada en Camuñal, Municipio de Abasco, Estado de Sonora.

Contrato No. 1518-ABO-EDU-SEC-002-2022.

No. PGO 21204

No. Obra 210491

Fecha de inicio: 17- Enero-2022

Fecha de término: 16- Abril-2022

Importe de la obra: \$ 1098,093-13

Empresa contratista: YASEI YASCI RUBIO LOPEZ

Yasei Yasci Rubio Lopez
Supervisor

Yasei Yasci Rubio Lopez
CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210491

No. 002

FECHA 24- Enero- 2022

Contrato Nu. LITE-ADE-FAM-526-002-2020

Se genera trabajos de Retiro de transformador
existente

Se genera la instalación de transformador
Tipo Poste de 150 kva

Se genera la Alimentación desde transformador
hasta tablero principal

Se genera la instalación de tablero blind

Se genera la instalación de Resistor
electrico

26- Enero-2022

Se genera trabajos de excavación

Se genera la instalación de conducto
de 2"

Se genera trabajos de instalación de
Cableado desde tablero blind hasta Centro
de Carga de edificio

Se genera la instalación de tableros
terminales de 3x100 y 3x135 mm²

Se genera permita por obra de
instalación

Leon Jorgan Jhon
SUPERVISOR

Yasel Yareli FL
CONTRATISTA