



CANAL



CAMINO

TERRENO DE CULTIVO

## PLANTA DE CONJUNTO S/E


UBICACION TABLERO CASETA DE CONTROL																	
TABLERO GENERAL MARCA SQUARE'D CAT. Q0312L125G																	
FASES 3 HILOS 4 VOLTAJE 220/127 volts. I= 28.82 amps.																	
OBRA POZO PARA AGUA POTABLE EN BACHIGUALATITO, CULIACAN, SINALOA																	
	NEUTRO																
	1/ A	2/ B	3/ C	4/ 2													
	3/ 1	4/ 2	5/ 3	6/ 4													
	7/ 5	8/ 6	9/ 7	10/ 8													
	11/ 9	12/ 10	13/ 11	14/ 12													
	15/ 13	16/ 14	17/ 15	18/ 16													
	19/ 17	20/ 18	21/ 19	22/ 20													
	23/ 21	24/ 22	25/ 23	26/ 24													
	27/ 25	28/ 26	29/ 27	30/ 28													
	31/ 29	32/ 30	33/ 31	34/ 32													
	35/ 33	36/ 34	37/ 35	38/ 36													
	39/ 37	40/ 38	41/ 39	42/ 40													
	TABLERO 3F4H Q0312L125G MARCA SQUARE-D																
CUADRO DE CARGAS																	
	CIRC.	20 W	15 W	200 W	1200 W	80 WATTS EN LEDS	TABLERO BOMBA 8,000.0 W	TOTAL watts	AMP.	WATTS POR FASE			interruptor termomag		CALIBRE DE CONDUCTOR		
										A	B	C	POLOS	AMP.	FASES	NEUTRO	T.F
	C1,3,5				1		1	8,000.0	23.33	2,666.7	2,666.7	2,666.7	3	40	3-8	1-10	1-10
	C2							1,200.0	10.50	1,200.0			1	20	1-10	1-10	1-12
	C4	2	3	3				685.0	6.00		685.0		1	20	1-12	1-12	1-12
	C6																
	C7																
	C8																
	C9																
	C10																
	C11																
	C12																
	TOTAL DE UNIDADES	2	3	3	1		1	9,885.0	28.82	3,866.7	3,351.7	2,666.7	3	100	3-2	1-6	1-8

A MEDICION



DETALLE DE BASE PIRAMIDAL

## DETALLE DE LUMINARIA



LUMINARIO PARA VIALIDADES, 100 WATTS, EN LEDS, 65°K CON CELDA SOLAR Y BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA MARCA HUBBELL O SIMILAR


DETALLE DE LUMINARIA EN POSTE METALICO

- 1.- LUMINARIO PARA VIALIDADES, 100 WATTS, EN LEDS, 65°K CON CELDA SOLAR Y BATERIA DE RESPALDO INTEGRADA MARCA HUBBELL O SIMILAR
- 2.- POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00 MTS
- 3.- BRAZO TIPO I DE 51x1800 MM
- 4.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO, CON ANCLAS DE Fe REDONDO DE 3/4"



## CROQUIS DE LOCALIZACION

## TABLERO GENERAL EN CASETA



- A.- CENTRO DE CARGA 3F4H, CAT. Q0312L125G, SQUARE-D  
B.- TABLERO PARA CONTROL DE BOMBA

## SIMBOLOGIA

- LAMPARA TIPO DE SOBREPONER, GABINETE DE PLASTICO CON ACRILICO ENVOLVENTE, 2X18 WATTS, EN LEDS, 127 V.
- ARBOTANTE CON FOCO DE 15 WATTS EN LEDS, 127 V. CATALOGO GL-20, MARCA TECNOLITE O SIMILAR
- APAGADOR SENCILLO
- CONTACTO DOBLE, 20 AMPS, 127 V. LEVITON O SIMILAR
- CONTACTO DOBLE, POLO A TIERRA, 20 AMPS, PARA CLORACION EN CUARTO DE CONTROLES Y CLORACION
- TUBERIA CONDUIT PVC AHOGADA EN MURO O LOZA
- Fotocelda 220v
- LUMINARIO PARA VIALIDADES, CON CELDA SOLAR INTEGRADA 100 WATTS EN LEDS MONOCROMATICOS, BATERIA INTEGRADA EN POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00m
- REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO SIMPLE 40x40x40 CMS, CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO



EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

DESCRIPCION DE PROYECTO		NOMBRE DE ARCHIVO		NUMERO DEL PLANO	
CONSTRUCCION POZO TIPO PROFUNDO COMUNIDAD BACHIGUALATITO		RED DE BAJA TENSION POZO BACHIGUALATITO		8 DE 8	
AGUA POTABLE		LEVANTO		FECHA	
JORGE OCTAVIO BUENO L.		ING. RUBEN CASTRO VALENZUELA		FEBRERO/2024	
PROYECTO		REVISO		V.B.	
ING. JOEL JOSUE ARAGON G.		ARQ. PAVEL R. SALAZAR AGUIRRE		ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ	