

EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA, UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL, S/N DE LA COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA, DONDE LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTANTES Y FIRMAS APARECERÁN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA, DEL CONTRATO NO. ESC-DOSPE/OPD/URB/2021-008.

LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."

SE HACE CONSTAR QUE LA REUNIÓN FUE DEBIDAMENTE INSTALADA EN LA FECHA ANTES CITADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, PARA PRESIDIR ESTE EVENTO, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DEL LIC. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EL ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA, SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA.

	LICITANTE	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
1	ALITZA LORELY URETA IÑIGUEZ	UEIA960801M9A	C. ALITZA LORELY URETA IÑIGUEZ	
2	MIL CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V.	MCI190121RE6	ING. DANIEL VALLE GIL	
3	ROGAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RCO190723HQ3	C. LUIS ARTURO DE LA CRUZ CORONA	
4	QUEMANO S.A. DE C.V.	QUE140116CH9	C. OMAR TREJO BARRAZA	
5	JUAN CARLOS VALDOVINOS ZARAGOZA	VAZJ870622FE9	JUAN CARLOS VALDOVINOS ZARAGOZA	
6	CUATRO SURCOS S.A DE C.V	CSU050120TW8	ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PADILLA	
7	COLEON S.A. DE C.V.	COL11012631A	ING. MARCO POLO ARROYO PRADO	
8	G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	GTP020117NT5	M.C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA	

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARAN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN ESTA REUNION. SE ANEXARA POR SEPARADO TODAS LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS QUE SE ACUERDEN CON RESPECTO A ESTA LICITACIÓN.



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

Jose Guadalupe Rios Rodriguez
ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
R.F.C.: RIRG851114IA8
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

Marco Antonio Cazarez Acosta
LIC. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA
R.F.C.: CAAM530322G86
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

Leonel Antonio Escalera Mendoza
ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA
R.F.C.: EAML920929TL6
SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

Jose Antonio Lopez Toledo
C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ TOLEDO
R.F.C. LOTA590107834
TESTIGO SOCIAL



Juan...
J.A.R.H.
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Heriberto Rosas



¡CON LA FUERZA DEL CAMBIO!

Palacio Municipal, Col. Centro
C.P. 82400, Escuinapa, Sinaloa.

(695) 953 00 19
Página 2 de 4

contacto@escuinapa.gob
www.escuinapa.gr

MINUTA

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE VERIFICÓ LA NUEVA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET SINALOA), NO ENCONTRÁNDOSE PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES A TRAVÉS DE ESTE MECANISMO ELECTRÓNICO; PERO SE REALIZARON EN LA PRESENTE JUNTA.

- **ACLARACIONES INICIALES DE LOS CONVOCANTES.**
SIN PREGUNTAS Y ACLARACIONES.
- **PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.**
 - 1- ¿Qué profundidad tiene el nivel de arrastre donde se colectara las aguas negras? Y ¿Cuál será la pendiente que se recomienda para el trayecto de los 400 metros lineales de este proyecto?
Respuesta convocante: La pendiente estimada será del 1 al 2% considerando la altura de los pozos ya existentes, considerando a futuro la conexión al proyecto de colector, todo esto aguas abajo.
 - 2- En el punto final de este proyecto ¿Qué profundidad se dejara a futuro de este pozo de visita para la continuación del alcantarillado?
Respuesta convocante: se responde con la anterior respuesta.
 - 3- Se programó dos reparaciones de tubería de pcv de 4" y dos tomas domiciliarias de 1/2", ¿será necesario cambiarla y/o rehabilitarla? Esta pregunta se hace debido a que este proyecto es de cierta magnitud y en el recorrido se observaron varias fugas.
Respuesta convocante: durante el proceso de la obra se determinara la cantidad de conceptos a rehabilitar y o cambiar, los que sean necesarios.
 - 4- En el catálogo de conceptos aparece en el PU-08 el riego de impregnación se consideró únicamente el ancho de las losas y no se consideró el ancho de ambas guarniciones?
Respuesta convocante: se considera un ancho promedio para el proyecto tomando en cuenta que los anchos no son iguales, se ajustará a lo realmente ejecutado en obra.
- **ACLARACIONES ADICIONALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE.**
 - CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS QUE NO SE CONSIDEREN DENTRO DEL PRESUPUESTO BASE, PREVIAMENTE DEBERAN SER CONSULTADOS ANTE EL SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO, CON VISTO BUENO APROBATORIO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
 - TODOS LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE TOMARAN COMO CONCEPTOS COMPLETOS, ES DECIR, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ENTREGARLO DE MANERA FUNCIONAL POR EL PRECIO CONTRATADO, INDEPENDIEMENTE DE SI EL CONCEPTO ESTA COMPLETO EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O NO.

CIERRE DE MINUTA DE ACTA DE ACLARACIONES: UNA VEZ AGOTADOS LOS TEMAS QUE MOTIVARON ESTA REUNIÓN, SE LEVANTA EL ACTA FIRMÁNDOLA PARA CONSTANCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES, SUBIENDO A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET SINALOA), INFORMANDO QUE EL PROCESO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS SERA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021 A LAS 11:00 AM EN LAS OFICINAS DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA



ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
R.F.C.: RIRG851114IA8

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

LIC. MARCO ANTONIO CAZAREZ ACOSTA
R.F.C.: CAAM530322G86

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

Leonel
A.E.M.

ING. LEONEL ANTONIO ESCALERA MENDOZA
R.F.C.: EAML920929TL6
SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA

[Signature]

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ TOLEDO
R.F.C. LOTA590107834
TESTIGO SOCIAL

POR LOS LICITANTES A PARTICIPAR

	LICITANTE	RFC	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
1	ALITZA LORELY URETA IÑIGUEZ	UEIA960801M9A	C. ALITZA LORELY URETA IÑIGUEZ	<i>[Signature]</i>
2	MIL CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V.	MCI190121RE6	ING. DANIEL VALLE GIL	<i>[Signature]</i> <i>Heriberto Rosas</i>
3	ROGAM CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	RCO190723HQ3	C. LUIS ARTURO DE LA CRUZ CORONA	<i>[Signature]</i>
4	QUEMANO S.A. DE C.V.	QUE140116CH9	C. OMAR TREJO BARRAZA	<i>[Signature]</i> <i>I. A. B. It</i>
5	JUAN CARLOS VALDOVINOS ZARAGOZA	VAZJ870622FE9	JUAN CARLOS VALDOVINOS ZARAGOZA	<i>[Signature]</i> <i>Juan</i>
6	CUATRO SURCOS S.A DE C.V	CSU050120TW8	ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PADILLA	<i>[Signature]</i> <i>E. P.</i>
7	COLEON S.A. DE C.V.	COL11012631A	ING. MARCO POLO ARROYO PRADO	<i>[Signature]</i>
8	G Y T DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	GTP020117NT5	M.C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA	<i>[Signature]</i>



¡CON LA FUERZA DEL CAMBIO!

Palacio Municipal, Col. Centro
C.P. 82400, Escuinapa, Sinaloa.

[Phone Icon] (695) 953 00 19
Página 4 de 4

[Envelope Icon] contacto@escuinapa.gob.mx
www.escuinapa.gob.mx