

SELLO DE PROTECCION
SANITARIA CON LECHADA
AGUA-CEMENTO

TUBERIA DE ACERO PARA
ADEME DE 18" Ø

0.10

TUBERIA DE
CONTRADEME 28" Ø
DE ACERO LISA

6.00 MTS

5.90
mts.

H=20.00
MTS

14.00
mts.

FILTRO DE GRAVA
DE 1/4" A 1/2"

TUBERIA DE PVC
PARA ADEME
12" Ø RANURADO

12"

DETALLE DE POZO PROFUNDO



**JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2018-2021**

Obra:
PERFORACION DE POZO PROFUNDO
DE 20 MTS. ADEMIADO CON TUBERIA
PVC DE 12 PULGADAS.

Localidad:
EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Contenido:
DETALLE DE POZO PROFUNDO
PARA AGUA POTABLE .

Simbología:

Dibujo:

C. ARQ. ROBERTO CABANILLAS PRADO

Reviso:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE.

Autorizo:

C. L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fecha: Numero de plano:

JUNIO
2021.

AP/01.