



DATOS DE PROYECTO	
Población actual	1,158 hab.
Población proyecto	1,651 hab.
Dotación	187.5 lts./hab./dia
Aportación	150 lts./hab./dia
Gasto medio	1.62 l.p.s.
Gasto minimo	3.25 l.p.s.
coef. de harmom	3.63
Gasto maximo instantaneo	11.78 l.p.s.
Gasto maximo extraordinario	17.68 l.p.s.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	
GERENTE GENERAL: C. GUADALUPE CASTRO QUIROGA	PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. MARIA BEATRIZ LEON RUBIO
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	
UBICACION: EL OPOCHI	MUNICIPIO: SINALOA
NOMBRE DEL PLANO: INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION	
VOBO: ING. RICARDO SANCHEZ LEON	REVISO: ARQ. JAVIER ENRIQUE ESPINOZA
FECHA: ENERO 2021	NO. DE PLANO: 04
ESCALA: INDICADA	