



Juntos por el cambio

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-PAVVC-VAF-003/2021



MINUTA DE REUNIÓN DE ACLARACIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-PAVVC-VAF-003/2021, RELATIVO A LA OBRA DE: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUSTO SIERRA Y AV. GUILLERMO PRIETO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA CENTRO, SINDICATURA DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN LA ESCUELA DE MÚSICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, CON DOMICILIO EN CORREDOR EDUCATIVO CARRETERA AL CASTILLO KM. 1.5 (A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA UAS NAVOLATO), C.P. 80324 DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CON NÚMEROS TELEFÓNICOS (672) 727 09 33 EXT. 1401, LAS EMPRESAS Y EL PERSONAL DE LA CONVOCANTE PARA LLEVAR A CABO LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO ANTERIORMENTE MENCIONADO.

PRESIDE ESTE ACTO, LA LIC. CANDY NATALI ANGULO LIZARRAGA EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CONVOCANTE Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TÉCNICA DE LA CONVOCANTE, ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LCP. GILBERTO MONARREZ HERNANDEZ VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, ASISTIDOS POR LOS C.C. ING. CARLOS ALONSO MONTES IBARRA SUPERVISOR DE OBRA DE LA CONVOCANTE, ING. DANIEL MEDINA MENDOZA ENCARGADO DE LICITACIONES Y POR EL ING. JORGE HIBAN GONZALEZ GASTELUM ENCARGADO DEL AREA DE PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS.

COMO TESTIGO SOCIAL EL ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN III, DE LA LEY Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU PUNTO 3.1, LA CONVOCANTE ESTABLECIÓ QUE EL CONTRATISTA PUEDE SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE LA LICITACIÓN, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA A "EL AYUNTAMIENTO", EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº DE LA COLONIA PRIMAVERA 2, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80324, CON NÚMEROS TELEFÓNICOS (672) 727 09 33 EXT. 1401, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN RECIBIDAS A MÁS TARDAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES INDICADA EN EL PUNTO 1.4.2. DE LAS BASES A LA LICITACIÓN.

CONFORME A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A DAR RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS LICITANTES.

PREGUNTAS DE LOS LICITANTES:

EMPRESA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 01.-

CONCEPTO 106. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC-H DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA; ES LA TUBERÍA DE 4" DEL TIPO RD-32.5?

RESPUESTA No. 01.- LA TUBERÍA A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DEL CONCEPTO 106, SERÁ PVC-H DE 4" DE DIÁMETRO DEL TIPO RD-41

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

PREGUNTA No. 02.-

CONCEPTO 107. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ¿CUÁLES SON LAS PIEZAS ESPECIALES A CONSIDERARSE? ¿LA UNIDAD LOTE ES CORRECTA?

RESPUESTA No. 02.-

PIEZAS ESPECIALES A CONSIDERAR: 2 PZAS. DE CRUZ PVC-H 6" X 4"; 2 PZAS. DE JUNTA GIBault DE PVC-H DE 4" X 120MM; 2 PZAS. DE ANILLO DE HULE 6"; DOS PZAS. DE ANILLO DE HULE 4"

LA UNIDAD DE LOTE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ES CORRECTA. DEBIENDO REALIZAR EN EL PRECIO UNITARIO EL ANALISIS DETALLADO DEL MISMO.

PREGUNTA No. 03.-

CONCEPTO 108. TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SONDEO DE TUBERIAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 3" x 1/2", MANGUERA EXTRUPAC RD-9 DE 1/2" Ø, MEDIDOR DE AGUA, PZAS. ESPECIALES, CAJA DE MEDIDOR DE POLIETILENO, PLANTILLA DE LIMO, PLANTILLA DE CONCRETO PERIMETRAL PARA APOYO DE CAJA DE MEDIDOR Y RELLENO DE ZANJA. ¿CUÁL ES LA LONGITUD DE LA TOMA DOMICILIARIA?

RESPUESTA No. 03.- LONGITUD DE TOMA DOMICILIARIA ES DE 7.00 MTS.

PREGUNTA No. 04.-

CONCEPTO 112. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO, SERIE 20. ¿ES CORRECTO EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA?

RESPUESTA No. 04.- EL DIÁMETRO A CONSIDERAR ES DE 14" DE DIÁMETRO.

PREGUNTA No. 05.-

CONCEPTO 114. DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC-S S-20 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B", PLANTILLAS, RELLENOS, COLOCACION DE 6 MTS. DE TUBO, CODO 6" X 45, YEE DE 8" X 6" Y PEGAMENTO ¿CUÁL ES LA LONGITUD DE LA DESCARGA?

RESPUESTA No. 06.- LONGITUD DE DESCARGA ES DE 7.00 MTS.

PREGUNTA No. 07.-

CONCEPTO 129 Y 130. RELLENO EN BANQUETAS INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA. Y EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA INCLUYE; HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ¿CUÁL ES LA PROFUNDIDAD DEL RELLENO Y DE LA EXCAVACIÓN PARA BANQUETAS? YA QUE EL CATÁLOGO LO MANEJA EN M2.

RESPUESTA No. 07.- ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-PAVVC-VAF-003/2021


UNA VEZ DADO RESPUESTA A LAS ACLARACIONES QUE EN TIEMPO Y FORMA FUERON REALIZADAS POR LOS LICITANTES, SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE ACTA POR PARTE DE LOS ASISTENTES. PARA PROCEDER A ENTREGAR UNA COPIA A LOS MISMOS Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN UN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN AV. BENITO JUÁREZ S/N° DE LA COLONIA PRIMAVERA 2, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80324, AL QUE TENDRÁ ACCESO EL PÚBLICO; Y SE PUBLICARÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRA NET-SINALOA PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO ASISTIERON A ESTE ACTO, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 2021.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO



LIC. CANDY NATALI ANGULO LIZARRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION
TÉCNICA Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ



ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONES
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ POR EL
ORGANO INTERNO DE CONTROL



LCP. GILBERTO MONARREZ HERNANDEZ
VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ
POR LA DIRECCION DE PLANEACION

ASESORES TECNICOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ING. CARLOS ALONSO MONTES IBARRA.
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. DANIEL MEDINA MENDOZA
ENCARGADO DE LICITACIONES



ING. JORGE HIBAN GONZALEZ GASTELUM
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS





Juntos por el cambio

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No: AYTONAV-LP-PAVVC-VAF-003/2021



TESTIGO SOCIAL
AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

POR LOS LICITANTES

EMPRESA

REPRESENTANTE Y FIRMA

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS
MIRA, S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA
S.A. DE C.V.

CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

EMILIO CONTRERAS MENDOZA

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.

MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR

[Handwritten signature]
CARLOS ENRIQUE FERRERA BELTRAN (REPRESENTANTE)

[Handwritten signatures and marks]