



**Nota:**  
Para contaminación en este tipo de estructuras,  
el aislador de suspensión a utilizar debe ser  
de hule silicon, de acuerdo con la NRF-005.