

MODULO DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA EN MEDIA TENSIÓN				
REF. No.	ESPECIFICACIÓN O NRF CFE	U	DESCRIPCIÓN CORTA	CANTIDAD
1		Lote	Cable para retenida, ver <a href="#">06 00 03</a>	1
2	52000-55	Pz	Aislador R (1)	1
3	2R300-31	Pz	Guardacabo G2	1
4		Pz	Remate preformado P, ver <a href="#">06 00 16</a>	3
5		Pz	Remate preformado PRA, ver <a href="#">06 00 16</a>	1
6	2P200-59	Pz	Perno ancla 1PA	1
7	2A400-10	Pz	Ancla cónica C3 (2)	1
8	2P600-43	Pz	Protector para retenida R1	1

Notas:

1. Instale aislador 3R en 13 y 23 kV y aislador 4R en 33 kV, vea Norma [06 00 04](#).
2. Se puede utilizar ancla A2, especificación 2A400-99.