

**MODULO DE MATERIALES**

REF. No.	ESPECIFICACIÓN O NRF CFE	U	DESCRIPCIÓN CORTA	CANTIDAD		
				13 kV	23 kV	33 kV
1	J6200-03	Pz	Poste de concreto PCR-12-750	1	1	1
2	2A100-03	Pz	Abrazadera 1AG	2	2	2
3	2A100-03	Pz	Abrazadera 2AG	2	2	2
4	2G400-00	Pz	Grillete GA1	4	4	4
5	NRF-005	Pz	Aislador 13SHL45N (1)	2	0	0
6	NRF-005	Pz	Aislador 23SHL45N (1)	0	2	0
7	NRF-005	Pz	Aislador 34SHL45N (1)	0	0	2
8	2C500-68	Pz	Grapa remate, ver <a href="#">07 FC 03</a>	4	4	4
9		Lote	Retenida, ver <a href="#">06 00 04</a>	4	4	4
10		Lote	Bajante de tierra, ver <a href="#">09 00 02</a>	1	1	1
11	55000-86	Pz	Conector, ver <a href="#">07 CO 02</a>	1	1	1

Notas:

1. Para contaminación en este tipo de estructuras, el aislador de suspensión a utilizar debe ser de hule silicón, de acuerdo con la Norma NRF-005.